

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

Riđećimak Hrvatska KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2137/1-00/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Printjeno:	24-12-2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril.
	Vrij.
	10

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA

Ur. broj: 400602-11696/2011
Datum: 22.11.2011.
BZ: 400602-111080-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:

2137/1-6/202-11-5
UP-I-350-05/11-02/81
Datum: 18.11.2011.

DATUM:

19.12.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u dalnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 400602-111080-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Gračina")

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

GRAČINA, GRAČINA B.B., k.č. 1395, k.o. Cubinec
uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

- U slučaju neizbjegnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
- Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
- Svi troškovi izmjehanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

- Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup (br. 20) NN mreže napajane iz TS 10(20)/0,4 kV Gračina
- Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Gračina (TP 2603)
izvod: I NN izlaz prema Poljanki
- Napon priključka: 0,40 kV
- Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
tipiziranim kabelom Xp 00-A 4x25 mm² od stupa NN mreže do SKPMO-a
- Priključna snaga: 11,04 kW
- Faktor snage (cos φ): od 0,95 induktivno do 1
- Predviđiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 5000
- Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

9. Predviđeno vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
 10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezalkama glavnih osigurača u SKPMO-u
 12. Način mjerjenja, kategorija potrošnje i mjerne oprema za mjerjenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Gračina"	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x16 A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerjenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
 14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
 U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu Izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna dјelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
 2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskribi i ugovor o korištenju mreže.
 2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
 Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
 3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
 4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: **VUČKOVIĆ ALEKSA**

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

HEP
Za HEP ODS
mr.sc. Miro Toligergel, dipl.ing.el.
ELEKTRA BJELOVAR
DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
ZAGREB



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Primljenot:	07.11.2011.
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
28-11-2011	
Uradžbeni broj	Pril.
	Vrij.

Upravni odjel za stambeno

kunalne djelatnosti

KLASA: 350-01/11-01/13

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 30.11.2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Ispostava Križevci

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/81, URBROJ: 2137/1-6/202-11-5, od 18.11.2011. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

POSEBNE UVJETE GRADNJE

građevine: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", Podsustav "Križevci-jug", IZGRADNJA CRPNE STANICE GRAČINA, Broj projekta i broj mape: 50-5-2/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta: 2631/5, EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing. građ., Tvrтka : PROSTOR d.o.o. Bjelovar , Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnog projektu za izdavanje lokacijske dozvole.
- 2) Na crpnoj stanici , u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smjeli poklopac, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa, ulazi.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa .
- 5) Početak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).

PROČELNIK:

Andelko Nervo, dipl. org. rada



Klasa: UP-I-350-05/11-02/81
Ur.broj: 2137/1-06/202-11-6

Križevci, 30.11.2011.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 30.11.2011. god. uvidu u idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za gradnju CRPNE STANICE „GRAČINA“ Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda angloheracije „Križevci“, Podsustav „Križevci - istok“ u naselju Gračina, T.D. 50-5-2/11 od 03/2011. god. izrađen od „Prostor“ d.o.o. Bjelovar, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima, I. Z. Dijankovečkog 18.

U ovom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, vodi se postupak za izdavanje lokacijske dozvole za predmetni zahvat po zahtjevu „Komunalnog poduzeća“ d.o.o. Križevci te su pozivom od 18.11.2011. god. pozvana tijela i osobe po posebnim propisima na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta za dan 30.11.2011. godine.

Započeto u 9,00 sati.

Na uvid prema navedenom pozivu pristupili su:

1. Miroslav Matković, dipl.ing.građ, predstavnik „Hrvatskih voda“ Zagreb,
2. Darko Kozarić, dipl.ing.kult., predstavnik investitora.


Nakon uvida u idejni projekt, pozvani daju slijedeće očitovanje:

1. Miroslav Matković, dipl.ing.građ, predstavnik „Hrvatskih voda“ Zagreb, izjavljuje da je idejni projekt izrađen u skladu sa vodnim zakonodavstvom Republike Hrvatske. U toku izrade glavnog projekta projektant je isti dužan dostaviti na očitovanje VGI za mali sliv „Česma - Glogovnica“ iz Bjelovara, radi utjecaja na vodne građevine. Očitovanje je potrebno uvezati u glavni projekt.
2. Darko Kozarić, dipl.ing.kult., predstavnik investitora, nema primjedbi.

Zapisnik je pročitan svima prisutnima i na njega nemaju primjedbi te se isti zaključuje.

Dovršeno u 10,00 sati.

Prisutni:

1. 
2. 
3. _____
4. _____
5. _____

Voditeljica postupka:
Branka Tinodi Šatvar, dipl.ing.arh.





**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI**
Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 građnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	21-12-2011	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Uradžbeni broj	Pril.	Vrij.

Klasa: 540-02 / 11 - 03 / 7577

Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Križevci , 20. 12. 2011.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci , Drage Grdenića kbr. 7, od 14.12. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i građnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/2009) , utvrđuje slijedeće

SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – crpne stanice
GRAČINA - Podsustava Križevci JUG

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br : 1395 k.o.o. Cubinec
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-5-2 / 11. (mapa 1) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi „ PROSTOR „ d.o.o. Bjelovar , B. Papandopula kbr. 16. , utvrđeno je da lokacija buduće građevine (crpne stanice za prepupavanje otpadnih voda sa odvodnom kanalizacijskom mrežom) ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina (prepumpna stanica Gračina) u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavri sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „ KRIŽEVCI – podsustav „ Križevci – Jug „ sa sekundarnom mrežom naselja , Bukovje Križevačko , Cubinec , Poljana Križevačka , i Gračina .

Predmatna Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari (betona) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR
Jozo Gujić dipl. san ing.

14.11.

Republike Hrvatske
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 P-137/1-00/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljenog:	14-12-2011	
Djelatna/lijaska oznaka		Org. jed.
Održbeni broj	Pril.	Vrij.



NEKLASIFICIRANO

3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-221/2-11. III
 Koprivnica, 05. prosinca 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Gračina“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
 - daje se

Veza:
 Vaš dopis Klase: UP-I-350-05/11-02/81,
 Urbroj: 2137/1-6/202-11-5
 zaprimljeno 05.12.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
 Idejni projekt broj 50-5-2/11, mapa 1, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB
 „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 1395 k.o.
 Cubinec, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja
 zaštite od požara.

S poštovanjem,

**VODITELJ/NSPEKTORATA
 UNUTARNJIH POSLOVA :**

Ivan Matosović

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Primljenio:	A. O. - 2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
2.8 - 2011	
Urudžbeni broj	Pril.
	Vrij.

**Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/13

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 30.11.2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

Ispostava Križevci

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/81, URBROJ: 2137/1-6/202-11-5, od
18.11.2011. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

POSEBNE UVJETE GRADNJE

građevine: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", Pod sustav "Križevci-jug", IZGRADNJA CRPNE STANICE GRAČINA, Broj projekta i broj mape: 50-5-2/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta: 2631/5, EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing. građ., Tvrтka : PROSTOR d.o.o. Bjelovar , Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnou projektu za izdavanje lokacijske dozvole.
- 2) Na crpnoj stanici ,u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smo LŽ poklopac, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa, ulazi.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa .
- 5) Početak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvo bitno stanje.
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).

PROČELNIK:

Andelko Nervo, dipl. org. rada





**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI**

**Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci**

**Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7577
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.**

Križevci , 20. 12. 2011.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci , Drage Grdenića kbr. 7, od 14.12. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/2009) , utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – crpne stanice
GRAČINA - Podsistava Križevci JUG**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br : 1395 k.o.o. Cubinec
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-5-2 / 11. (mapa 1) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi „ PROSTOR „ d.o.o. Bjelovar , B. Papandopula kbr. 16. , utvrđeno je da lokacija buduće građevine (crpne stanice za prepupavanje otpadnih voda sa odvodnom kanalizacijskom mrežom) ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina (prepumpna stanica Gračina) u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavri sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „ KRIŽEVCI – podsustav „ Križevci – Jug „ sa sekundarnom mrežom naselja , Bukovje Križevačko , Cubinec , Poljana Križevačka , i Gračina .

Predmatna Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorm odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari (betona) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e**

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Istočstva u Križevcima

Primljeno:	21-12-2011	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Uradžbeni broj	Pril.	Vrij.

**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR
Jozo Gujić dipl. san ing.**

14.14.

Republike Hrvatske
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANJA
01371/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljenot	14 -12- 2011	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Uradženi broj	Pril.	Vrij.



NEKLASIFICIRANO

3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-221/2-11. III
 Koprivnica, 05. prosinca 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Gračina“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
 - daje se

Veza:
 Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/81,
 Urbroj: 2137/1-6/202-11-5
 zaprimljeno 05.12.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
 Idejni projekt broj 50-5-2/11, mapa 1, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB
 „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 1395 k.o.
 Cubinec, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja
 zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ NSPEKTORATA
 UNUTARNJIH POSLOVA :

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje

HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

Republička Pravetsta KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 21371-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, lepotstava u Križevcima Printijeno: 24-12-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uradžbeni broj	Prič.	Vrij.
10		

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠТИTU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA

Ur. broj: 400602-11696/2011
Datum: 22.11.2011.
BZ: 400602-111080-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:

21371-1-6/202-11-5
UP-I-350-05/11-02/81
Datum: 18.11.2011.

DATUM:

19.12.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 400602-111080-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, Crna stanica "Gračina")

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

GRAČINA, GRAČINA B.B., k.č. 1395, k.o. Cubinec
uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

- U slučaju neizbjegljivog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
- Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
- Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

- Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup (br. 20) NN mreže napajane iz TS 10(20)/0,4 kV Gračina
- Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Gračina (TP 2603)
izvod: 1 NN izlaz prema Poljanki
- Napon priključka: 0,40 kV
- Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
tipiziranim kabelom Xp 00-A 4x25 mm² od stupa NN mreže do SKPMO-a
- Priključna snaga: 11,04 kW
- Faktor snage (cos φ): od 0,95 induktivno do 1
- Predviđiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 5000
- Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

9. Predviđeno vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
 10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezalkama glavnih osigurača u SKPMO-u
 12. Način mjerjenja, kategorija potrošnje i merna oprema za mjerjenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Gračina"	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x16 A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni merni transformatori, NMT-naponski merni transformatori

13. Mjeru opremu za mjerjenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko merno mjesto.
 14. Merni ormar s mernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
 U građevinama s više mernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu Izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim prepukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, filkeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelnici ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskribi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
 Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

1h.17.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

HEP
ZaHEP-ODS
Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
m.sc. Miro Totgergel dipl.ing.el
BJELOVAR