

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Javni detaljni plan Križevci, 10	
Primljen: 25.01.2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradžbeni broj	Pri.
	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: ZN

Ur. broj: 400602-12313/2011
Datum: 19.01.2012.
BZ: 400602-070118-0021

VAŠ BROJ I ZNAK:

2137/1-06/203-11-02
UP-I-350-05/11-02/124
Datum: 06.12.2011.

DATUM:

19.01.2012.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06),
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u dalnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 400602-070118-0021

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: poslovni, Crpna stanica - SIFON 4)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

KRIŽEVCI, UL. N. TESLE, k.č. 2143/3, k.o. Križevci

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

- U slučaju neizbjegnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
- Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
- Svi troškovi izmjehštanjia, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0.4 kV Karane

2. Napajanje iz TS: 10(20)/0.4 kV Karane (TG 1201)
izvod: IV NN izvod prema Nikole Tesle

3. Napon priključka: 0.40 kV

4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm² do samostojećeg KPMO

5. Priključna snaga: 11,04 kW

6. Faktor snage (cos φ): od 0,95 induktivno do 1

7. Predviđiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi

8. Način korištenja snage i energije: kontinuirano

9. Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: na odlažnim stezalkama glavnih osigurača u samostojećem KPMO

12. Način mjerjenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerjenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	sifon 4	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x16 A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerjenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.

14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.

15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustav - uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.

16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelnji ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili aggregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djeLATnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.

19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

- Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
- U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

- Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskribi i ugovor o korištenju mreže.
- Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
- Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
- Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: ZENTA NEVENKA

O tome obavijest: *Lilita U.*

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Plsmohrana

*HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
Za HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
ELEKTRA BJELOVAR
mr.sc. Miro Totgergeli, dipl.ing. elektroinž.*

Hrvatski
Telekom

Republike Hrvatske

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/I-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primjenjen:	12-01-2012
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradžbeni broj	Pril.

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za upravljanje dokumentacijom, energetsko
strojarskom i mrežnom infrastrukturom
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200

**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci**

**48260 KRIŽEVCI
I. Z. Dijankovečkog 18**

Vaš znak

Naš znak

Telefon

Datum

Nastavno na

T4.5-132833/11

05.01.2012.

Gradnja crpne stanice SIFON 4.

Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, D. Grdenića 7

- tk kapaciteti : uvjeti zaštite

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/124, ur. broj: 2137/I-06/203-11-02 od 06. prosinca 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
- Primjeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.
- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Adresa
Hrvatski Telekom d.d.
Savská cesta 32, 10 000 Zagreb
Kontakti
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
Internet: www.t.htr.hr

Poslovna banka
2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
Nadzorni odbor
G. Kerkhoff - predsjednik
I. Mudrić - predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, J. Busé
Uprava
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
Register trgovачkih
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
društava
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna



Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj



Datum 05.01.2012.

Za

Strana 2.

- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine“, br. 90/11.).
- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

M. G.


S poštovanjem,

Direktor Odjela za upravljanje dokumentacijom,
energetsko strojarskom i mrežnom infrastrukturom:

Hrvatski Telekom
Milan Gjuranić, dipl. ing. el.

Privitak:

- situacija tk kapaciteta x1



Predmet :Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja

Križevci, 13.12.2011.

Naš znak:219 /jf

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

48260 KRIŽEVCI

I.Z. Dijankovečkog 18

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,		
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno: 23.12.2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Poštovani,

Na temelju Vašeg dopisa Klase: UP-I-350-05/11-02/124; Ur.broj 2137/1-6/203-11-2, od 06.12.2011. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje lokacijske dozvole za REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJSKOG SUSTAVA „KRIŽEVCI-CENTAR“ PODRUČJE SLIVA „KORUŠKA“CRPNA STANICA „SIFON 4“prema idejnem projektu 2631/1, E-VV 44-2010 od LISTOPAD 2011., izrađenog po projektantu „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT“ d.o.o. Desprimska 8, 10257 Brezovica(Zagreb), a povodom zahtjeva“Komunalnog poduzeća“ d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izjavljujemo da na navedenom području ne postoji oprema niti uređaji plinskog distribucijskog sustava, pa se glede toga ne izdaju nikakvi posebni uvjeti građenja.

Dostavljajući navedeno pozdravljamo Vas

Sa poštovanjem

Josip Furmeg, direktor

RADNIK - PLIN d.o.o.
za opskrbu
i distribuciju plina
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45

Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana
- Ovdje



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
 48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3.

Žiro-račun: 2386002-1100513907
 Matični (porezni) broj: 1286986
 OIB: 16406615746

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208
 Telefax: (048) 711-209
 KLASA: 340-09/11-03/343
 UR. BROJ: 2141-376-06-1521-5-2
 Križevci, 15.12.2011.

2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primjeno:	15.12.2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradžbeni broj	Pril.

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), čl. 55. stavak 1, povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/124, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-02), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju crpne stanice „Sifon 4“ (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije „Križevci“), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste L 26138 za investitora “Komunalno poduzeće” d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Crpnu stanicu smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama N.N. 84/11).
 - 2.2. Na lokaciji gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, crpnu stanicu nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, crpna stanica se može projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:
 - a) Ako se crpna stanica smješta u cestovnom jarku ne smije se narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka granulacije 30 – 60 mm sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora na pokrovnoj ploči u cestovne jarke. Otvor (za ulazak osoba) na pokrovnoj ploči postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).
 - b) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $M_e=80 \text{ MN/m}^2$ do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine postojećeg asfalta. Zatim je potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i preko rova u koji je smještena crpna stanica i preko cijelokupne širine kolnika javne ceste. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.
 - c) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini prometne trake javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $M_e=80 \text{ MN/m}^2$ do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste (ako je postojeći kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00 cm). Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno

po sredini kolnika izvršiti rezanje asfalta (ravan rez), vađenje starog asfalta, potrebno dodatno nasipavanje, vlaženje i sabijanje te preko rova i prometne trake staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeći kolnik izведен u dva sloja asfalta onda BNS 0/16 debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 cm) odnosno do razine postojećeg asfalta na drugoj prometnoj traci. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.

- d) Ako je makadamski kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka (do razine postojeće nivele ceste) uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $M_e=80 \text{ MN/m}^2$. Potrebno je dodatno obratiti pažnju na dobro sabijanje oko okana. Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postojećom niveletom ceste.
- e) Ako je makadamski kolnik javne ceste širine veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka (do razine postojeće nivele ceste) uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $M_e=80 \text{ MN/m}^2$. Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postojećom niveletom ceste.

2.3. Ventilacijske odzračnike nije dozvoljeno izvoditi u kolniku javne ceste.

2.4. Ormariće za struju koja je potrebna za rad crpne stanice nije dozvoljeno smještati u kolniku, bankini i cestovnom jarku.

2.5. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan regulirati odnose sa Županijskom upravom za ceste u skladu sa pravilnicima kojima se regulira građenje unutar cestovnog zemljišta.

2.8. Za sva oštećenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod izvođenja radova na polaganju crpne stanice, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
4. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja.
5. Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), čl. 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog projekta.
6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.
7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje



25.2.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Pričuvano:		
Klasifikacijska oznaka:	-10-	2011. jed.
Uradžbeni broj	Pril.	Vrij.



NEKLASIFICIRANO
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-226/2-11. III
 Koprivnica, 15. prosinca 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Sifon 4“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
 - daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/124,
 Urbroj: 2137/1-6/203-11-02
 zaprimljeno 14.12.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
 Idejni projekt broj 50-1/11, mapa 1, od listopada 2011.godine, izrađen po PB
 „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 2143/3 k.o.
 Križevci, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite
 od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA
 UNUTARNJIH POSLOVA :

Ivan Matosović

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNU I DONJU SAVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Telefon: 01/6307-451
Telefax: 01/6154-479

KLASA: UP/I⁰-325-01/11-07/7164

URBROJ: 374-21-4-11-2

Zagreb, 05. siječnja 2012. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Zagreb, na temelju članka 143. stavka 2. točke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/124, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 06.12.2011. godine na uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju crpne stanice „Sifon 4“ u Križevcima, radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u smislu odredbi članka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

Glavni projekt crpne stanice „Sifon 4“ treba biti izrađen u skladu sa sljedećim točkama:

1. Potrebno je grafički, na preglednoj situaciji sustava odvodnje grada Križevaca, predočiti položaj crpne stanice. Također je potrebno detaljno predočiti položaj crpne stanice u odnosu na sve ostale građevine i njen položaj na katastru.
2. Predočiti nacrt konstrukcijskih detalja crpne stanice.
3. Opisati lokaciju na kojoj se voda precrpljuje, karakteristike terena i karakteristike otpadne vode.
4. Odabratи crpu koja može prihvati protok otpadne vode izračunat u „Idejnem projektu za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci, rekonstrukcija kanalizacijskog sustava Križevci-centar, cijelina 1, područje sliva Koruška“ (Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o.).
5. Objekt crpne stanice je potrebno izvesti kao vodonepropusnu konstrukciju sa svim elementima potrebnim za nesmetan rad crpke, odnosno crpne stanice.
6. Potrebno je osigurati jednu radnu i jednu rezervnu crpu.
7. U tehničkoj dokumentaciji je potrebno navesti uvjete dobave energije potrebne za rad crpne stanice.
8. Osigurati ventilaciju crpne stanice.
9. U slučaju gradnje u uređenom ili neuređenom inundacijskom području (i na vodnom dobru) potrebno je pridržavati se odredbi članka 126. Zakona o vodama i sva odstupanja usuglasiti u obliku zapisnika sa nadležnim VGI za mali sliv „Česma-Glogovnica“ i uvezati ga u glavni projekt.
10. Kod izvođenja radova na vodnom dobru, investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda koje će obavijestiti 10 (deset) dana prije početka izvođenja predmetnih radova.
11. Investitor je dužan na tehničkom pregledu predočiti:
 - Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdan po ovlaštenoj osobi,
 - Geodetski snimak izvedenog stanja.
12. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predviđjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem članka 179. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, članak 147. stavak 1. Zakona o vodama.

Vodopravni uvjeti važe dok važi lokacijska dozvola, članak 147. stavak 3. Zakona o vodama.

Obrázloženje

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO srednja i donja Sava, Službi zaštite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA: UP-I-350-05/11-02/124, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 06.12.2011. god., radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju crpne stanice „Sifon 4“ u Križevcima.

Uvid u idejni projekt održan je 14.12. 2011. godine u Križevcima.

-Idejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", područje sliva Koruška, crpna stanica „Sifon 4“, zajednička oznaka projekta: 2631/1, E-VV 44-2010, broj projekta i broj mape: 50-1/11, mapa 1, Izradila zajednica izvoditelja, Vodeći član: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, član: Prostor d.o.o., Bjelovar, B. Papandopula 16, projektant: Rahela Greta Nervo, ing.građ.

-Nakon uvida u idejni projekt daje se očitovanje:

-Investitor je Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci.

-Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje Lokacijske dozvole je izgradnja crpne stanice „Sifon 4“ kanalizacijskog sustava Križevci-centar u Križevcima. Crpna stanica „Sifon 4“ prihvata otpadne vode kolektora „Koruška“ i to u količini od $Q_{max} = 45 \text{ l/s}$.

-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cijelina 1 potrebno je izraditi sukladno vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio usklađen s odredbama zakona i propisa iz nadležnosti Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridržavanje tehničkih propisa, nije u suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlaštena je izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Žalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučeno poštom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede („ex Uprava gospodarenja vodama“), putem Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u državnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

p.o. generalnog direktora

Stanislav Pandurić, dipl.ing.građ.
Pristav I vrste zvanja



DOSTAVITI:

1. Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Ispostava Križevci, Ivana Z. Đijankovečkog 18, Križevci
2. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb („ex Uprava gospodarenja vodama“)
4. VGI za mali sлив „Česma-Glogovnica“ Bjelovar
5. VGO srednja i donja Sava, Služba 21-4
6. Referada
7. Pismohrana



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNJI I DONJU SAVU

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Telefon: 01/6307-451
Telefax: 01/6154-479

KLASA: UP/I⁰-325-01/11-07/7164

URBROJ: 374-21-4-11-2

Zagreb, 05. siječnja 2012. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Zagreb, na temelju članka 143. stavka 2. točke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/124, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 06.12.2011. godine na uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju crpne stanice „Sifon 4“ u Križevcima, radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u smislu odredbi članka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

Glavni projekt crpne stanice „Sifon 4“ treba biti izrađen u skladu sa sljedećim točkama:

1. Potrebno je grafički, na preglednoj situaciji sustava odvodnje grada Križevaca, predočiti položaj crpne stanice. Također je potrebno detaljno predočiti položaj crpne stanice u odnosu na sve ostale građevine i njen položaj na katastru.
2. Predočiti nacrt konstrukcijskih detalja crpne stanice.
3. Opisati lokaciju na kojoj se voda precrpljuje, karakteristike terena i karakteristike otpadne vode.
4. Odabratи crpku koja može prihvati protok otpadne vode izračunat u „Idejnem projektu za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci, rekonstrukcija kanalizacijskog sustava Križevci-centar, cijelina 1, područje sliva Koruška“ (Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o.).
5. Objekt crpne stanice je potrebno izvesti kao vodonepropusnu konstrukciju sa svim elementima potrebnim za nesmetan rad crpke, odnosno crpne stanice.
6. Potrebno je osigurati jednu radnu i jednu rezervnu crpku.
7. U tehničkoj dokumentaciji je potrebno navesti uvjete dobave energije potrebne za rad crpne stanice.
8. Osigurati ventilaciju crpne stanice.
9. U slučaju gradnje u uređenom ili neuređenom inundacijskom području (i na vodnom dobru) potrebno je pridržavati se odredbi članka 126. Zakona o vodama i sva odstupanja usuglasiti u obliku zapisnika sa nadležnim VGI za mali sliv „Česma-Glogovnica“ i uvezati ga u glavni projekt.
10. Kod izvođenja radova na vodnom dobru, investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda koje će obavijestiti 10 (deset) dana prije početka izvođenja predmetnih radova.
11. Investitor je dužan na tehničkom pregledu predočiti:
 - Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdan po ovlaštenoj osobi,
 - Geodetski snimak izведенog stanja.
12. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mјere da izgradnjom građevine za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem članka 179. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, članak 147. stavak 1. Zakona o vodama.

Vodopravni uvjeti važe dok važi lokacijska dozvola, članak 147. stavak 3. Zakona o vodama.

O b r a z l o ž e n j e

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO srednja i donja Sava, Službi zaštite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA: UP-I-350-05/11-02/124, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 06.12.2011. god., radi prijavljivanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju crpne stanice „Sifon 4“ u Križevcima.

Uvid u idejni projekt održan je 14.12. 2011. godine u Križevcima.

-Idejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", područje sliva Koruška, crpna stanica „Sifon 4“, zajednička oznaka projekta: 2631/1, E-VV 44-2010, broj projekta i broj mape: 50-1/11, mapa 1, izradila zajednica izvoditelja, Vodeći član: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, član: Prostor d.o.o., Bjelovar, B. Papandopula 16, projektant: Rahela Greta Nervo, ing.građ.

-Nakon uvida u idejni projekt daje se očitovanje:

-Investitor je Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci.

-Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje Lokacijske dozvole je izgradnja crpne stanice „Sifon 4“ kanalizacijskog sustava Križevci-centar u Križevcima. Crpna stanica „Sifon 4“ prihvata otpadne vode kolektora „Koruška“ i to u količini od $Q_{max} = 45 \text{ l/s}$.

-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cijelina 1 potrebno je izraditi sukladno vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio usklađen s odredbama zakona i propisa iz nadležnosti Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridržavanje tehničkih propisa, nije u suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlaštena je izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Žalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučeno poštom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede („ex Uprava gospodarenja vodama“), putem Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u državnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.



DOSTAVITI:

1. Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Ispostava Križevci, Ivana Z. Dijankovečkog 18, Križevci
2. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Ulica Đrake Grdenića 7, Križevci
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb („ex Uprava gospodarenja vodama“)
4. VGI za mali sлив „Česma-Glogovnica“ Bjelovar
5. VGO srednja i donja Sava, Služba 21-4
6. Referata
7. Pismohrana

Republike Hrvatske
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVCIJSKA ŽUPANJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
pravljenje i zaštitu okoliša, raspoređivanje u Križevcima

Primljeno:

13 -01- 2012

Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uradžbeni broj	Pril.	Vrij.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCI JALNE SKRBI**
Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Primljeno:	14 - 12 - 2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril.
	Vrij.

Klasa: 540-02 / 11 - 03 / 7566.
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Križevci , 14. 12. 2011.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci , Drage Grdenića kbr. 7, od 09. 12. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09)) , utvrđuje slijedeće

SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju crpne stanice „KORUŠKA“ za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
naselja „KRIŽEVCI CENTAR“ „ u Križevcima .

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 2143/3 k.o. Križevci
2. Uvidom u Idejni projekt gradišta predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-5-1 / 11. (mapa 1) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi „ PROSTOR „ d.o.o. Bjelovar , B. Papandopula kbr. 16. , utvrđeno je da lokacija budućih građevina ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavri sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „ Križevci – Centar – područje sliva „ KORUŠKA“ crpna stanica „ Sifon 4 „ , u Križevcima , te moraju imati pokrovnu vodonepropusnu deku i rješeno na pokrovnoj deci odzračivanje (sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)

Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka Koruška mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari (betona) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e





**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI**

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 944-01/11-01/27
URBROJ: 2137/02-02/10-11-3
Križevci, 19.12.2011. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
I.Z.Dijankovečkog 18
n/r Brankica Knok-Sačarić, ing.građ.

PREDMET: Suglasnost na projekt
-dostavlja se

Poštovani,

Uvidom u Idejni projekt TD 50-1/11, MAPA I, izrađen u listopadu 2011.g. po ovlaštenom projektnom poduzeću "PROSTOR" d.o.o. Bjelovar, izjavljujemo da smo suglasni sa navedenim projektom. Navedene kčbr. 2082, 2083/4, 2084 sve k.o. Križevci, kao i kčbr. 2143/3 k.o. Križevci u vlasništvu su Grada Križevaca te će Grad Križevci nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole pristupiti sklapanju Ugovora o pravu građenja za gradnju crpne stanice "SIFON 4", u trasi postojeće kanalizacije sliva Koruška sa Komunalnim poduzećem d.o.o.

PROČELNIK:
Andelko Neđivo dipl.org.rada



GRAĐEVINA: IZGRADNJA CRPNE STANICE: SIFON - 4

LOKACIJA: KRIŽEVCI

PROJEKTANT: **PROSTOR** d.o.o., BJELOVAR

Z.O.P.: 2631/1, EVV 44-2010

Na temelju članka 179 st. 2 i članka 180, st.1, članak 208 st.1 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) izdaje se:

IZ-JAVA

projektanta, Rahela Greta Nervo, ing.građ. kojom se potvrđuje da je tijekom izrade GLAVNOG PROJEKTA, za gore navedenu građevinu, građevina uskladena s:

1. Lokacijskom dozvolom KLASA: UP-I-350-05/11-02/124;
URBROJ: 2137/1-06/203-11-11,
Od 26.01.2012. godine
 2. Podacima iz prostorno-planske dokumentacije
 3. Odredbama i zahtjevima važeće zakonske regulative koja se nalazi u poglavlju Program kontrole i osiguranje kakvoće koja je sastavni dio Glavnog projekta

PROJEKTANT:

Rahela Greta Nervo, ing.grad.



Na temelju članka 180 st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i pravilnika o sadržaju izjave projektanata o usklađenosti glavnog,odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa izdaje se:

IZJAVA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA

INVESTITOR: KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI

GRAĐEVINA: IZGRADNJA CRPNE STANICE: SIFON - 4

LOKACIJA: KRIŽEVCI

PROJEKTANT: **PROSTOR** d.o.o., BJELOVAR

Z.O.P.: 2631/1, EVV 44-2010

FAZA : GLAVNI PROJEKT

MAPA: MAPA1

Sve mape ovoga projekta međusobno su usklađene

Lokacijska dozvola: KLASA: UP-I-350-05/11-02/124; URBROJ: 2137/1-06/203-11-11, izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, 26.01.2012. g.

GLAVNI PROJEKTANT:
Dalibor Vacek, dipl. ing.građ