PROJEKT: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA cjelina 2

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA U CESTI



TABELA ZA PEHD CIJEVI

Nazivni promjer DN	Vanjski promjer (mm)	Vanjski promjer (m)	Širina rova B (cm)	Postelja (cm)	Zaštita cjevovoda (cm)	Površina			
						Z*B	Cijev 1.	Pijesak 2.	Šljunak 3.
						(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
90	90	0,090	60	10	30	0,294	0,025	0,060	0,209
110	110	0,110	60	10	30	0,306	0,038	0,060	0,208
140	140	0,140	60	10	30	0,324	0,062	0,060	0,202
160	160	0,160	80	10	30	0,448	0,080	0,080	0,288
225	225	0,225	80	10	30	0,500	0,159	0,080	0,261
315	315	0,315	100	10	30	0,715	0,312	0,100	0,303
355	355	0,355	100	10	30	0,755	0,396	0,100	0,259
400	400	0,400	120	15	30	1,020	0,502	0,180	0,338
450	450	0,450	120	15	30	1,080	0,636	0,180	0,264
500	500	0,500	150	15	30	1,425	0,785	0,225	0,415
560	560	0,560	150	15	30	1,515	0,985	0,225	0,305
630	630	0,630	160	15	30	1,728	1,246	0,240	0,242

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/2
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	03/2013.
NACRT:	NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA ZA PEHD CIJEVI			PRILOG	13.1.
				LIST	1.

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA cjelina 2

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA U BANKINI CESTE



Nazivni promjer DN	Vanjski promjer (mm)	Vanjski promjer (m)	Širina rova B (cm)	Postelja (cm)	Zaštita cjevovoda (cm)	Površina			
						Z*B	Cijev 1.	Pijesak 2.	Šljunak 3.
						(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
90	90	0,090	60	10	30	0,294	0,025	0,060	0,209
110	110	0,110	60	10	30	0,306	0,038	0,060	0,208
140	140	0,140	60	10	30	0,324	0,062	0,060	0,202
160	160	0,160	80	10	30	0,448	0,080	0,080	0,288
225	225	0,225	80	10	30	0,500	0,159	0,080	0,261
315	315	0,315	100	10	30	0,715	0,312	0,100	0,303
355	355	0,355	100	10	30	0,755	0,396	0,100	0,259
400	400	0,400	120	15	30	1,020	0,502	0,180	0,338
450	450	0,450	120	15	30	1,080	0,636	0,180	0,264
500	500	0,500	150	15	30	1,425	0,785	0,225	0,415
560	560	0,560	150	15	30	1,515	0,985	0,225	0,305
630	630	0,630	160	15	30	1,728	1,246	0,240	0,242

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/2
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	03/2013.
NACRT:	NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA ZA PEHD CIJEVI			PRILOG	13.1.
				LIST	2.

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA cjelina 2

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA U ZELENOM POJASU



Nazivni promjer DN	Vanjski promjer (mm)	Vanjski promjer (m)	Širina rova B (cm)	Postelja (cm)	Zaštita cjevovoda (cm)	Površina			
						Z*B	Cijev 1.	Pijesak 2.	Šljunak 3.
						(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
90	90	0,090	60	10	30	0,294	0,025	0,060	0,209
110	110	0,110	60	10	30	0,306	0,038	0,060	0,208
140	140	0,140	60	10	30	0,324	0,062	0,060	0,202
160	160	0,160	80	10	30	0,448	0,080	0,080	0,288
225	225	0,225	80	10	30	0,500	0,159	0,080	0,261
315	315	0,315	100	10	30	0,715	0,312	0,100	0,303
355	355	0,355	100	10	30	0,755	0,396	0,100	0,259
400	400	0,400	120	15	30	1,020	0,502	0,180	0,338
450	450	0,450	120	15	30	1,080	0,636	0,180	0,264
500	500	0,500	150	15	30	1,425	0,785	0,225	0,415
560	560	0,560	150	15	30	1,515	0,985	0,225	0,305
630	630	0,630	160	15	30	1,728	1,246	0,240	0,242

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/2
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	03/2013.
NACRT:	NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA ZA PEHD CIJEVI			PRILOG	13.1.
				LIST	3.

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA cjelina 2

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA U CESTI



TABELA ZA CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA

Nazivni promjer DN	Vanjski promjer (mm)	Vanjski promjer (m)	Širina rova B (cm)	Postelja(cm)	Zaštita cjevovoda(cm)	Površina			
						Z*B	Cijev 1.	Pijesak 2.	Šljunak 3.
						(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
100	118	0,118	60	10	30	0,311	0,044	0,060	0,207
125	144	0,144	80	10	30	0,435	0,065	0,080	0,290
150	170	0,170	80	10	30	0,456	0,091	0,080	0,285
200	222	0,222	80	10	30	0,498	0,155	0,080	0,263
250	274	0,274	100	10	30	0,674	0,236	0,100	0,338
300	326	0,326	100	15	30	0,776	0,334	0,150	0,292
350	378	0,378	120	15	30	0,994	0,449	0,180	0,365
400	429	0,429	120	15	30	1,055	0,578	0,180	0,297
500	532	0,532	150	15	30	1,473	0,889	0,225	0,359
600	635	0,635	150	15	30	1,628	1,266	0,225	0,136
700	738	0,738	160	15	30	1,901	1,710	0,240	-0,049

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/2
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	03/2013.
NACRT:	NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA ZA CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA			PRILOG	13.2.
				LIST	1.

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA cjelina 2

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA U BANKINI CESTE



TABELA ZA CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA

Nazivni promjer DN	Vanjski promjer (mm)	Vanjski promjer (m)	Širina rova B (cm)	Postelja(cm)	Zaštita cjevovoda(cm)	Površina			
						Z*B	Cijev 1.	Pijesak 2.	Šljunak 3.
						(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
100	118	0,118	60	10	30	0,311	0,044	0,060	0,207
125	144	0,144	80	10	30	0,435	0,065	0,080	0,290
150	170	0,170	80	10	30	0,456	0,091	0,080	0,285
200	222	0,222	80	10	30	0,498	0,155	0,080	0,263
250	274	0,274	100	10	30	0,674	0,236	0,100	0,338
300	326	0,326	100	15	30	0,776	0,334	0,150	0,292
350	378	0,378	120	15	30	0,994	0,449	0,180	0,365
400	429	0,429	120	15	30	1,055	0,578	0,180	0,297
500	532	0,532	150	15	30	1,473	0,889	0,225	0,359
600	635	0,635	150	15	30	1,628	1,266	0,225	0,136
700	738	0,738	160	15	30	1,901	1,710	0,240	-0,049

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/2
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	03/2013.
NACRT:	NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG			PRILOG	13.2.
				LIST	2.

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA cjelina 2

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA U ZELENOM POJASU



TABELA ZA CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA

Nazivni promjer DN	Vanjski promjer (mm)	Vanjski promjer (m)	Širina rova B (cm)	Postelja(cm)	Zaštita cjevovoda(cm)	Površina			
						Z*B	Cijev 1.	Pijesak 2.	Šljunak 3.
						(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
100	118	0,118	60	10	30	0,311	0,044	0,060	0,207
125	144	0,144	80	10	30	0,435	0,065	0,080	0,290
150	170	0,170	80	10	30	0,456	0,091	0,080	0,285
200	222	0,222	80	10	30	0,498	0,155	0,080	0,263
250	274	0,274	100	10	30	0,674	0,236	0,100	0,338
300	326	0,326	100	15	30	0,776	0,334	0,150	0,292
350	378	0,378	120	15	30	0,994	0,449	0,180	0,365
400	429	0,429	120	15	30	1,055	0,578	0,180	0,297
500	532	0,532	150	15	30	1,473	0,889	0,225	0,359
600	635	0,635	150	15	30	1,628	1,266	0,225	0,136
700	738	0,738	160	15	30	1,901	1,710	0,240	-0,049

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/2
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	03/2013.
NACRT:	NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG			PRILOG	13.2.
				LIST	3.