DIONICA D12

Napomena:
Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti ručnim iskopom!
Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!

LEGENDA:

- NN — križanje s post. elektroenergetskim kabelom– struja nn
- SN — križanje s post. elektroenergetskim kabelom– struja sn
- TK — križanje s post. tk kabelomm
- SVK — križanje s post. svk kabelom
- P — križanje s plinskom instalacijom



Horizontalni kut	(°)	2.27 1.15 0.67 4.19 0.00 0.86 8.51 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2.45 0.98 0.27 0.17 0.03 89.08 90.70 1.98 1.88 2.17 2.88 1.73 2.30 5.62 3.98 1.25
Razmak profila	(m)	18.85 22.85 12.06 13.35 13.27 11.76 11.91 9.10 17.00 23.05 34.78 28.86 32.28 35.36 6.30 19.71 15.18 15.54 16.53 27.07 27.60 28.90 29.01 37.19 36.70
Razmak okana	(m)	ZO13 22.62 ZO14
Profil i dužina cijevi	(m)	DN160 mm, L= 546,11m
Materijal i radni tlak	(bar)	PEHD - PE100, PN10 - bara
Kote terena	(m.n.m)	128.30 128.40 128.15 128.10 128.05 128.20 128.30 128.13 128.13 128.13 128.13 128.13 127.95 127.70 127.50 127.30 127.25 127.25 127.30 127.25 127.20 127.10 127.00 127.30 127.15 127.10 127.05 127.00 128.90
Dubine nivelete	(m)	1.62 1.80 1.54 1.54 1.65 1.85 2.00 1.86 2.17 2.72 2.72 2.72 2.72 1.81 1.65 1.62 1.56 1.66 1.63 1.89 1.88 1.88 1.79 1.72 2.08 1.88 1.99 2.00 2.02 1.88 2.00
Kote nivelete	(m.n.m)	126.68 126.60 126.51 126.46 126.40 126.35 126.30 126.27 126.88 125.98 125.98 125.98 125.98 126.14 126.03 125.94 125.77 125.68 125.74 125.58 125.68 125.31 125.41 125.37 125.38 125.34 125.30 125.17 125.28 125.22 125.17 125.11 125.00 125.11 124.94 125.05 124.98 124.90
Kote dna rova	(m.n.m)	126.57 126.49 126.40 126.35 126.30 126.24 126.19 126.20 126.13 126.13 126.13 126.13 126.10 126.03 125.94 125.77 125.63 125.74 125.58 125.51 125.30 125.26 125.23 125.20 125.17 125.28 125.11 125.06 125.00 125.11 124.94 125.05 124.87 124.79 124.90
Dubine iskopa	(m)	1.73 1.91 1.75 1.75 1.75 1.96 2.11 1.96 2.15 1.92 1.76 1.73 1.67 1.77 1.94 2.00 1.99 1.97 1.90 1.83 2.19 2.09 2.10 2.11 2.13 1.94 2.11
Pad nivelete	(‰)	I=-4,06(‰) L=154,88(m) I=-4,76(‰) L=131,17(m) I=-2,00(‰) L=260,13(m)
Stacionaže terena	(m)	0.0 18.85 41.71 53.76 67.12 80.38 92.14 0.05 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 31.76 54.81 89.59 0.2 18.46 50.72 85.98 92.28 0.3 11.98 27.17 43.10 59.64 86.71 0.4 14.30 43.21 72.22 0.5 9.40 46.11

\\Server6\Projekti\Grad\Krizevci.dgn

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU "GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI"

VODOOPSKRBNI PODSUSTAV "GRAD KRIŽEVCI"

cjelina 4, Područje grada Križevci - istok

GLAVNI PROJEKT

3.Promjena		
2.Promjena		
1.Promjena		

NARUČITELJ:
Komunalno poduzeće d.o.o.
Drage Grdenića 7
48 260 - Križevci

Komisionar:
Hrvatske vode
Ul. grada Vukovara 220
10 000 - Zagreb

Glavni projektant:
D. Vacek, dipl.ing.grad.
DIPPOLD & GEROLD -HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Zagreb
G 1488

NAZIV GRAĐEVINE:
VODOOPSKRBNI PODSUSTAV "GRAD KRIŽEVCI"
cjelina 4, Područje grada Križevci - istok

Projektant:
D. Štrbenac, dipl.ing.grad.
DIPPOLD & GEROLD -HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Zagreb
G 1487

SADRŽAJ NACRTA:
UZDUŽNI PROFIL DIONICA D12

Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste

Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.
	N. Baljak, dipl.ing.
	M. Dugošlija
Broj projekta:	2630/4
Faza:	GLAVNI PROJEKT
Datum:	siječanj 2013.
Mjerilo:	1:1000/100
Broj priloga:	12.15.

Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.o. za projektiranje
HR-10257 BREZOVICA (ZAGREB), Desprimska 8
tel: 01/6515-511, fax:01/6515-510, e-mail: dgh91@dgh91.hr