

agregat

SPMO


3x400V, 50 Hz

PF00-Y 5x10 mm²

glavna sklopka
1 - mreža
0 - isključeno
2 - agregat

-S1
40A
1 0 2

FID 400,3A



PRIKLJUČNICA
230V 16A
1000W

RASVJETA
400V
60W

UPRAVLJAČKI
KRUG

REZV

ALARM VISOKE
RAZINE VODE

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
BJELOVAR, I. GUNDULICA 8
IVANA MEDAČ, DIPL.ING.EL.
TEL. 043/221-413 MOB. 098/431-957

INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o. Sadržaj:
Drago Grošić 7, Križevci
GRADEVINA: sekundarna
kanalizacijska mreža
LOKACIJA: Križevci - centar

Ivana Medač, dipl.ing.el.
TD: 60/12-3
ZOP: 2631/1, EVV 44-2010
MAPA 2

Mjerilo: 1:1000
stopenj, 2012.
NACRT: 2