

SPMO

agregat

3x400V, 50 Hz

PP00 4x25 mm²

glavna sklopka
1 - mreža
0 - isključeno
2 - agregat

-S1
40A
1 0 2

FID 400,5A

-F21

-F31

20A

20A

-K21

-K31

10A

10A

10A

10A

10A

LYNIFLEX
7x2,5+2x1,5 mm²

M
3F

M
3F

PRIKLJUČNICA
230V 16A
1000W

RASVJETA
400V
60W

REZERVA
400V

UPRavljački
KRUG

ALARM VISOKE
RAZINE VODE

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE **BJELOVAR, I. GUNDULICA 8**
IVANA MEDAČ, DIPL.ING.EL. **TEL. 043/221-413 MOB. 098/431-957**

INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o. Sadržaj:
Drago Grošić 7, Križevci
GRADEVINA: sekundarna
kanalizacijska mreža
LOKACIJA: Križevci - jug

Ivana Medač, dipl.ing.el.
TD: 15/11-6
ZOP: 2631/5, EVV 44-2010
MAPA 2

Mjerilo: 1:1000
vejča, 2012.
NACRT: 2