

SPMO

agregat


3x400V, 50 Hz

PP00 4x25 mm²

glavna sklopka
1 - mreža
0 - isključeno
2 - agregat

-S1
40A
1 0 2

FID 400,5A



PRIKLJUČNICA
230V 16A
1000W

RASVJETA
60W

REZERA
400V

UPRAVLJAČKI
KRUG

ALARM VISOKE
RAZINE VODE

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
BJELOVAR, I. GUNDULICA 8
IVANA MEDAČ, DIPL.ING.EL.
TEL. 043/221-413 MOB. 098/431-957

INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o. Sadržaj:
Draga Grošić 7, Križevci
GRADEVINA: sekundarna
kanalizacijska mreža
LOKACIJA: Križevci - jugozapad

Projektant:
Ivana Medač, dipl.ing.el.
TD: 15/11-17
ZOP: 263117, EVV 44-2010

Mjerilo:
kolovoz, 2012.
NACRT: 2