

agregat


SPMO

3x400V, 50 Hz

PP00 4x25 mm²

glavna sklopka
1 - mreža
0 - ističušeno
2 - agregat

FID 400.5A



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE		BUJELOVAR, I. GUNDULIĆA 8	
IVANA MEDAČ, DIPL.ING.EL.		TEL. 0 43/22 1-41 3 MOB. 098/43 1-957	
INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o. Sadržaj:			
Draga Grdenića 7, Križevci	ELEKTRIČNA	Projektant:	
GRADEVINA: sekundarna	INSTALACIJA	Ivana Medač, dipl.ing.el.	
kanalizacijska mreža	-PS POLJANA 3-	TD: 15/11-3	Mjerilo: 1:1000
LOKACIJA: Križevci - jug	MAPA 2	ZOP: 26315, EVV 44-2010	siječanj, 2012.
		NACRT: 2	