

agregat

SPMO


3x400V, 50 Hz

PP00-Y 5x10 mm<sup>2</sup>

glavna sklopka  
1 - mreža  
0 - izključeno  
2 - agregat

-S1  
40A  
1 0 2

FID 400.5 A



PRIKLJUČNICA  
230V 16A  
1000W

RASVJETA  
60W

REZERA  
400V

ALARM VISOKE  
RAZINE VODE

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	BJELOVAR, I. GUNDULIĆA 8
IVANA MEDAČ, DIP.L.ING.EL.	TEL. 043/221-413 MOB. 098/431-957
INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o.	Sadržaj:
Drago Gđenica 7, Križevci	Ivana Medač, dipl.ing.el.
GRADEVINA: sekundarna	Projektant:
kanalizacijska mreža	TD-15/11-4
LOKACIJA: Križevci - jug	ZOP: 26315, EVV 44-2010
	Mjerilo: 1:1000
	siječanj, 2012.
	NACRT: 2
MAPA 2	MAPA 4-