

agregat

SPMO


3x400V, 50 Hz

PF00-Y 5x10 mm²

glavna sklopka
1 - mreža
0 - isključeno
2 - agregat

-S1
40A
1 0 2

FID 400,3A



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE **BJELOVAR, I. GUNDULICA 8**
IVANA MEDAČ, DIPL.ING.EL. TEL. 043/221-413 MOB. 098/431-957

INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o. Sadržaj: Drago Grošić 7, Križevci	ELEKTRIČNA INSTALACIJA -PS BROJKOVČINA 2-	Ivana Medač, dipl.ing.el.
GRADEVINA: sekundarna kanalizacijska mreža LOKACIJA: Križevci - zapad	TD: 60/126 ZOP: 2631/8, EVV 44-2010 MAPA 2	Mjerilo: 1:1000 stopenj, 2012. NACRT: 2