

+



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/54
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Križevci, 18. 07. 2011.

Z A P I S N I K

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci,

prilikom **UVIDA u Idejni projekt 50-5-6/11, mapa 1** (ZOP 2631/5, EVV 44-2010), izrađen u ožujku 2011. god. po ovlaštenom Projektnom poduzeću Prostor, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar – ovlaštenu projektant Rahela Greta - Nervo, ing. građ. (G 1980), za crpnu stanicu Poljana 4 (u trasi kanalizacije Podsustav Križevci – jug).

Dana 18. 07. 2011. god. je, po pozivu od 05. 07. 2011. u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan UVID u Idejni projekt T. D. br. 50-5-6/11, mapa 1 izrađen u ožujku 2011. izrađen po projektnom poduzeću „Prostor“, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je započeo u 11,03 sati.

Uvidu su prisustvovali :

1. za „Hrvatske vode“, VGO Sava, Služba zaštite voda, Zagreb - Miroslav Matković, dipl. ing. građ.
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće“, d.o.o. Križevci - Kozarić Darko, dipl. ing. kult. teh.
3. za projektno poduzeće „Prostora“ - projektant odsutan,
4. voditeljica postupka : stručni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Ispostava Križevci - Brankica Knok-Sačarić, ing. građ.

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, koji su potrebni po posebnim propisima, slijedom koji su dolje navedeni, su zatraženi pozivom na uvid u Idejni projekat, čija dostava je bila uredna, ali se njihovi predstavnici nisu odazvali na uvid, već im je poštom poslana dokumentacija – predmetni Idejni projekt, pa će temeljem njega i nakon uvida u isti, svoje mišljenje i posebne uvjete izraziti u pismenom obliku.

Druga javna poduzeća od kojih su zatraženi posebni uvjeti i mišljenja su:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/54

- 2 -

- Hrvatske željeznice , Sekcija za održavanje pruga, Kolodvorska ul. 13, Koprivnica, -
- Uprava za sanitarnu inspekciju , Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju,
- MUP Koprivničko-križevačke županije – Inspekcija zaštite od požara, Križevci, Grdeničeva ulica kčbr. 3,
- Uprava za sanitarnu inspekciju , Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju, ul. I. Z. Dijankovečkog 12,
- jedinice lokalne uprave i samouprave – Grad Križevci,
- predstavnik podnositelja zahtjeva - „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci,
- predstavnik projektnog poduzeća - Prostor , d.o.o. Bjelovar, ul. B. Papandopula 16,

Predstavnik Hrvatskih voda, VGO Sava , Služba zaštite voda , Zagreb , daje slijedeće mišljenje:

- Idejni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama i pratećim pravilnicima .
- Kod izvođenja radova na vodnom dobru , investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda , koje će obavijestiti 10 dana prije početka izvođenja predmetnih radova .
- Investitor je dužan na tehničkom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetski snimak izvedenog stanja .
- U glavnom projektu je potrebno priložiti mišljenje Ispostave VGI Česma -Glogovnica , Bjelovar, o utjecaju predmetne građevine na vodne građevine s kojima je u neposrednom doticaju .

Zapisnik je pred svim prisutnima pročitan, na njega nije bilo primjedbi, te se zapisnik zaključuje i potpisuje kako slijedi.

Uvid je završen u 12, 30 sati .

PRISUTNI (vlastoručni potpis)

1. Za „Hrvatske vode Zagreb, *Miroslav Matkarić*
2. za investitora - *[Signature]*
3. za projektanta - odsutan.
4. za Upravni odjel prostornog uređenja -

VODITELJ ICA POSTUPKA
Knok-Sačarić Brankica, ing. građ.

Knok-Sačarić



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2011 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima

Primljeno:	02-06-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA

Ur. broj: 400602-7028/2011

Datum: 07.07.2011.

BZ: 400602-110615-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:

2137/1-06/203-11-03

UP-I-350-05/11-02/54

Datum: 05.07.2011.

DATUM:

26.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 400602-110615-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIČA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Poljana 4")

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

POLJANA KRIŽEVAČKA, POLJANA KRIŽEVAČKA B.B., k.č. 1388/3, k.o. Cubinec
uz sljedeće uvjete:**I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE**

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Križevačka Poljana II
2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Križevačka Poljana II (TP 2617)
izvod: II NN izlaz prema Križevcima
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm² do SKPMO-a
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos ϕ): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 5000 kWh/god
8. Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

9. Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
 10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurača u SKPMO-u
 12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Poljana 4"	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x16 A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjermu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
 14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
 U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flickeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

- Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
- U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

- Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
- Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine. Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
- Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
- Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradilo: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS

Miro Tottergell, dipl.ing.el.

Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE

27 -07- 2011



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

NEKLASIFICIRANO
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-129/2-11. III
Koprivnica, 21. srpnja 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Poljana 4“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
- daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/54,
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03
zaprimito 21.07.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u Idejni projekt T.D. 50-5-6/11, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 1388/3 k.o. Cubinec, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA
UNUTARNJIH POSLOVA :



Dostavljeno:

- 1. Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
- 2. Pismohrana – ovdje



27 -07- 2011

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI**

**Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci**

**Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7506
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.**

Križevci , 25. 07. 2011.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije , **Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 54 , Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-03. , od 18.07. 2011. godine , zaprimtog , 21. 07. 2011. godine ,** na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09)) , utvrđuje sljedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju crpne stanice POLJANA br. 4. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja „ JUG „ Križevci**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 1388/3. k.o. Cubinec
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-5-6 / 11. (mapa 1) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica , Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija budućih građevina ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavi sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „JUG „ garda Križevci te moraju imati pokrovnu vodonepropusnu deku i rješeno na pokrovnoj deci odzračivanje (sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)

Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka i cesta te željezničke pruge mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari (betona) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e**

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
VIŠI SANITARNI INSPEKTOR
Jozo Gajić dipl. san ing.**



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3

Žiro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746
www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209
KLASA:340-09/11-03/177
UR. BROJ: 2141-376-06-847-5-2
Križevci, 27.07.2011.

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju čl. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/54, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-03), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju crpne stanice „Poljana 4“ (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije „Križevci“), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste Ž 2211 za investitora „Komunalno poduzeće“ d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Crpnu stanicu smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 3. Zakona o javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).
 - 2.2. Na lokaciji gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, crpnu stanicu nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, crpna stanica se može projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:
 - a) Ako se crpna stanica smješta u cestovnom jarku ne smije se narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka granulacije 30 – 60 mm sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora na pokrovnoj ploči u cestovne jarke. Otvor (za ulazak osoba) na pokrovnoj ploči postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).
 - b) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $Me=80 \text{ MN/m}^2$ do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine postojećeg asfalta. Zatim je potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i preko rova u koji je smještena crpna stanica i preko cjelokupne širine kolnika javne ceste. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.
 - c) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini prometne trake javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $Me=80 \text{ MN/m}^2$ do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste (ako je postojeći kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00

cm). Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno po sredini kolnika izvršiti rezanje asfalta (ravan rez), vađenje starog asfalta, potrebno dodatno nasipavanje, vlaženje i sabijanje te preko rova i prometne trake staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeći kolnik izveden u dva sloja asfalta onda BNS 0/16 debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 cm) odnosno do razine postojećeg asfalta na drugoj prometnoj traci. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.

- d) Ako je makadamski kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka (do razine postojeće nivelete ceste) uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $Me=80 \text{ MN/m}^2$. Potrebno je dodatno obratiti pažnju na dobro sabijanje oko okana. Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postojećom niveletom ceste.
- e) Ako je makadamski kolnik javne ceste širine veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka (do razine postojeće nivelete ceste) uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti $Me=80 \text{ MN/m}^2$. Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postojećom niveletom ceste.

2.3. Ventilacijske odzračnike nije dozvoljeno izvoditi u kolniku javne ceste.

2.4. Ormariće za struju koja je potrebna za rad crpne stanice nije dozvoljeno smještati u kolniku, bankini i cestovnom jarku.

2.5. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan regulirati odnos sa Županijskom upravom za ceste u skladu sa pravilnicima kojima se regulira građenje unutar cestovnog zemljišta.

2.6. Za sva oštećenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod izvođenja radova na polaganju crpne stanice, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

- 3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
- 4. **Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja.**
- 5. **Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o javnim cestama čl. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta.**
- 6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.
- 7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.


 Krešimir Janach, dipl.ing.prom.

- Dostaviti:
- 1. Podnositelj zahtjeva,
 - 2. Arhiva ovdje

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
 Zagreb, Mihanovićeveva 12
 RAZVOJ I GRAĐENJE
 Služba za pripremu
 Grupa za pregled tehničke dokumentacije

Brod: HŽI-11001/11
 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 2107/1-09-01 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša, Križevci

Primijeno:	02-09-2011	
Klasifikacija:	Org. jed.	
Uredbeni broj:	Podj.	Vrij.

RK broj: 461/11

Zagreb, 25.08.2011.
 Znak: HŽI - 1.3.3. NN. tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije KRIŽEVCI, podsustav KRIŽEVCI – JUG, izgradnja crpne stanice: poljana 4

Veza: Klasa: UP/I-350-05/11-02/54

Predlagatelj: RH Koprivničko - križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci

Investitor: KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci, D. Grdenića 7

Projektant: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o.: Brezovica, Desprimska 8

Izjavitelji: HŽI (I. Poljanac, D. Hrženjak, V. Brkić)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu i Zakona o željeznici, te na osnovi Upute o radu Komisije za pregled tehničke dokumentacije, daje se sljedeće

M I Š L J E N J E

Prihvaća se Idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije KRIŽEVCI, podsustav KRIŽEVCI – JUG, izgradnja crpne stanice: poljana 4, pod brojem 50-5-6/11, od ožujka 2011.

Projektirana crpna stanica nalazi se sa desne (zapadne) strane pruge L204 Križevci – Bjelovar – Kloštar u km 3+286 na udaljenosti cca 9,0 m od osi kolosijeka.

Uvjet gradnje:

Crpna stanica mora biti na udaljenosti 10 m od osi kolosijeka željezničke pruge i 3,0 m od drugih dijelova željezničke infrastrukture.


Ovo mišljenje šalje se predlagatelju RH Koprivničko - križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostavi Križevci, a osim toga:

- HŽI – 1.3.1. Službi za razvoj i željezničke infrastrukturne podsustave,
- HŽI – 1.5. Građevinskim poslovima održavanja,
- HŽI - Sekciji ZOP Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906.

ŠEF SLUŽBE ZA PRIPREMU

Janja Groš, dipl.ing.građ.


IZVRŠNI DIREKTOR
 RAZVOJA I GRAĐENJA

Hrvoje Milas, dipl. ing. građ.




Hrvatski Telekom d.d.
 Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
 Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
 Telefon: +385 1 4917-200
 Telefaks: +385 1 4917-118

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

48260 KRIŽEVCI
I. Z. Dijankovečkog 18

Republika Hrvatska
 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: u	13 -09- 2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Vaš znak

Naš znak

Telefon

Datum

Nastavno na

T4.5-82461/11

26.08.2011.

Gradnja crpne stanice POLJANA 4.

Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, D. Grdenića 7

- tk kapaciteti : uvjeti zaštite

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/54, ur. broj: 2137/1-06/203-11-03 od 08. kolovoza 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.

- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.

- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Adresa
 Kontakti

Hrvatski Telekom d.d.
 Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
 telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
 Internet: www.t.ht.hr

Poslovna banka
 Nadzorni odbor
 Uprava
 Registar trgovačkih
 društava

2360000-1101310675 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
 G. Kerckhoff – predsjednik
 I. Mudričić – predsjednik, D. Dogan, B. Poidruagač, B. Skaramuza, I. Jotić Šimević, J. Buse
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 060266256;
 temeljni kapital: 6.160.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
 nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

unicef 

Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj

Datum 26.08.2011.

Za

Strana 2.


- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine», br. 90/11.).

- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.


l.j.

S poštovanjem,


Direktor Odjela za mrežnu
infrastrukturu i dokumentaciju
Milan Gjuranić, dipl.ing.

Privitak:

- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1



TK podzemni vodovi
M=1:5000

Hrvatske telekomunikacije d.d.
Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku
infrastrukturu
Odjel za dokumentaciju

Komutacija:
 Postojeći tk kabel: —
 Postojeća tk kanalizacija:
 Postojeća zračna tk mreža:
 Projektirano:
 Jertao: *[Signature]*
 Spis broj:
 R1-T45-82461/11

dana:
22.08.2011.



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 08.09.2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prij.	Vrij.

**Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/13

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 08.09.2011.

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci**

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/54,URBROJ: 2137/1-06/203-11-03,od
08.08.2011. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

POSEBNE UVJETE GRADNJE

građevine: **Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci",** Podsustav
"Križevci-jug", **IZGRADNJA CRPNE STANICE POLJANA -4,** Broj projekta i broj mape: 50-5-6/11,
MAPA 1, Zajednička oznaka projekta: 2631/5. EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing.
građ., Tvrtka : PROSTOR d.o.o. Bjelovar , Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,
Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje lokacijske dozvole.
- 2) Na crpnoj stanici ,u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smo LŽ poklopac, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitoš materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa .
- 5) Početak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).



PROČELNIK:

Andelko Nervo, dipl. org. rada