



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3

Žiro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/08-03/197
UR. BROJ: 2141-376-06-1016-5-2
Križevci, 29.09.2008.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137-07/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima
Republika Hrvatska

E-mail: križevci@kc.t-com.hr

Primljeno:	07 - 10 - 2008	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z.Dijankovečkog 3, na temelju čl. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004), povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/08-01/94, Ur. Br.: 2137-07/2-08-2), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuju:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju sekundarnog vodovoda u Poljani Križevačkoj – tri odvojka, na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste ŽC 2211, za investitora "Komunalno poduzeće" d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Prijelaze javne ceste izvesti bušenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Bušenjem postaviti zaštitnu kolonu u širini ceste i cestovnog zemljišta. Rov iz kojeg će se bušiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m od ruba kolnika javne ceste.
3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
4. Prije izdavanja Gradevinske dozvole – Potvrde Glavnog projekta nadležna uprava za ceste treba ovjeriti usklađenost tehničke dokumentacije s Posebnim uvjetima građenja.
5. Prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta potrebno je od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za gradnju objekta uz javnu cestu uz dostavu Gradevinske dozvole – Potvrde Glavnog projekta.
6. Za izdavanje Suglasnosti za gradnju objekta potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.
7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor – Podnositelj zahtjeva.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje.

Ravnatelj:
Krešimir Janach, dipl.ing.prom.


Predmet :Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja

Križevci, 29.09.2008.

Naš znak:23/30jc

URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**Upravni odjel za prostorno uređenje
gradnju i zaštitu okoliša****Ispostava Križevci****48260 KRIŽEVCI**

I.Z. Dijankovečkog 18

Republike Hrvatske
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANija
2137-07/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	06 - 10 - 2008	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Na temelju vašeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/08-01/94; Ur.broj 2137-07/2-08-2, od 19.09.2008. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje **lokacijske dozvole za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Križevačkoj-sekundarni vodovod (tri odvojka)** na temelju priloženog idejnog projekta 525/08, od srpnja 2008., izrađenog po projektantu „Kašik“d.o.o. Križevci, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da trasom predviđenih planiranih sekundarnih mreža vodovoda, plinovodna mreža prolazi ulicama kako slijedi:

-odvojak 1-plinovod prolazi južnom stranom ulice po čitavoj dužini planiranog vodovodnog odvojka. Plinovod je od PEHD cijevi d=63 mm, ukopan na dubini oko 1,0 m od okolnog terena.

-odvojak 2-plinovod prolazi sjevernom i istočnom stranom ulica , ali prelazi i na južnu stranu ceste, pa postoji mogućnost križanja vodovodnog zapadnog i južnog kraka odvojka. Plinovod je od PEHD cijevi d=63mm i d=50 mm, ukopan na dubini oko 1,0 m od okolnog terena.

-odvojak 3-plinovod ne prolazi trasom planiranog vodovoda, već završava kod zadnje kuće u Cubincu, do kuda je položen postojeći vodovod odakle počinje izgradnja ovoga vodovodnog odvojka.

Kako je gore navedeno, planirani vodovod polaže se velikim dijelom paralelno sa instalacijama uličnih plinovoda a moguće je i križanje ovih instalacija pa u glavnom odnosno izvedbenom projektu treba obratiti pažnju na slijedeće:

1. Iskop rova za vodovod na malim razmacima mora se vršiti pažljivo i ručno. Ovo se zahtijeva na mjestima uzdužnog polaganja i križanja vodovoda i plinovoda.
2. Paralelni razmak vodovoda ne postavljati na udaljenost manju od 60 cm od cijevi plinovoda.
3. Na mjestima križanja vodovoda i plinovoda mora se poštovati minimalni razmak od najmanje 30 cm.

4. Zatrpanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje vodovoda, plinovod ostao bez pješčanog omotača prilikom zatrpanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ručno ga podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i ručno nabitit. Ostatak rova se može napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih 30 cm treba ručno nabijati.
5. Prije početka radova izvođač mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izašli na mjesto radova i točno locirali plinovodne instalacije na mjestima križanja odnosn približavanja vodovoda plinovodu.
6. Ukoliko se investitor-izvođač radova ne pridržava navedenih uvjeta, snositi će materjalnu i krivičnu odgovornost za eventualnu štetu i poslijedice nastale tijekom rada, a i sve štete kao posljedice nepridržavanja ovih uvjeta
7. Ovi posebni uvjeti građenja koriste se u postupku ishođenja lokacijske dozvole i vrijede dvije godine od dana izdavanja.
7. U slučaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.
8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se početi sa gradnjom , već je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK – PLIN d.o.o.

RADNIK - PLIN d.o.o.
za opskrbu
i distribuciju plina
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45



Josip Crnić, dipl.ing.strojarstva

Privitak: Kopija situacije sa ucrtanom trasom uličnog plinovoda

Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje

PREGLEDNA SITUACIJA



POSTOJEĆI CJEVOVODI
(na koje se spaja planirana sekundarna mreža prema odvojcima)

PLANIRANA SEKUNDARNA MREŽA

DOVODNO OPSKRBNI CJEVOVOD BUKOVJE - SV. IVAN ŽABNO - DUCTIL 200	ODVOJAK 1 ODVOJAK 2
CUBINEC 1. FAZA - PHD 110	ODVOJAK 3

Marko Kasik
dipl. ing. grad.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

KAŠIK d.o.o.
Križevci

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA



Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

Ivana Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci

NAŠ BROJ I ZNAK: 400602-3063/08-2-MP

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR

POGON KRIŽEVCI

48260 Križevci, Trg Sv. Florijana 3

TELEFON - 048 / 720-111

TELEFAKS - 048/ 720-100

ŽIRO RAČUN - 2340009-142077702/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,

POŠTA - 48260 Križevci gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

MATIČNI BROJ - 1643991

<http://www.hep.hr>

Republika Hrvatska

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

ŽIRO RAČUN - 2340009-142077702/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,

POŠTA - 48260 Križevci gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

MATIČNI BROJ - 1643991

Primljeno:	29-09-2008	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
DATUM: 24.09.2008.		

Na temelju Vašeg poziva Klasa: UP-I-350-05/08-01/94, Ur.Broj: 2137-07/2-08-2 pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat u prostoru "gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Križevačkoj – sekundarni vodovod (tri odvojka)"

Pregledom Vaše dokumentacije i uvidom u našu tehničku dokumentaciju utvrdili smo:

- na području zahvata postoje naše elektroenergetske instalacije zračni srednjenačinski i niskonaponski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti **3,0 m**, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV minimalno **1,0** metar mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija
- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreže 0,4 kV mora biti **2,0 m**, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreže 0,4 kV minimalno **1,0** metar mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija
- križanje vodovodnih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje **0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za više napone**. Ako to nije moguće potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima križanja zaštititi zaštitnom cijevi u dužini od **1,0** metra od osi kabela
- paralelno vođenje elektroenergetskih instalacija i vodovodnih instalacija dozvoljeno je uz minimalnu međusobnu udaljenost vodovodnih i elektroenergetskih instalacija za napon do **250 V od 1,0 m. za napon 250 do 10000 V 2,0 m. za napon veći od 10000 V 3,0 m.**
- kod izgradnje vodovodnih instalacija **zabranjeno** je vođenje vodovodnih instalacija između krakova "A" stupa, između stupa sa poduporom kao i između stupova i sidra, također se mora obratiti pažnja
- prilikom kopanja na trake uzemljenja niskonaponske električne mreže koje se sa stupova vidljivo spuštaju u zemlju da ne bi došlo do njezinog presjecanja ili oštećenja

- prilikom radova potrebno je obratiti pažnju i na eventualne niskonaponske priključke građevina koji se sa stupova vidljivo spuštaju u zemlju da ne bi došlo do oštećenja istih
- prije bilo kakvih radova na vodovodnim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE instalacija obavjestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci radi detekcije i iskolčenja istih.

Za eventualnu štetu na EE instalacijama prilikom izvođenja radova na iskopu vodovodnih instalacija odgovoran je investitor.

Nakon izrade projektne dokumentacije istu je potrebno dostaviti u HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci radi izdavanja suglasnosti na istu.

Po završetku radova investitor je dužan HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim križanjima sa elektroenergetskim instalacijama, kao i mesta paralelnog vođenja gdje udaljenost iznosi manje od 1,0 metar.

Prilog: - nacrt trasa podzemnih NN i SN vodova na promatranom prostoru zahvata


Izradio:

Marijan Petrić, el. teh.




Rukovoditelj odjela za vođenje pogona
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci

Jurica Rakamarčić, dipl.ing.el.











Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137-07/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	17 -10- 2008
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrk.
3. NVD NEKLASIFICIRANO POŠTANSKOM SLUŽBOM	



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-141/2-08. III
Koprivnica, 13. listopada 2008.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci, Grdeničeva 7

Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Križevačkoj –
sekundarni vod (tri odvojka)

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
- daje se

Veza: Vaš dopis Klase: UP-I-350-05/08-01/94,
Urbroj: 2137-07/2-08-4
od 03.10.2008. godine, zaprimljeno 13.10.2008.godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt broj 525/08, navedene građevine, utvrđeno da JE isti usklađen s
posebnim propisima iz područja zaštite od požara .

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA:

Ivan Matosović

Dostavljeno:

- ① Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje



HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
 Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku
 infrastrukturu
 Palmotićeva 82, 10 000 HR - Zagreb
 Telefon: +385 1 4917-200

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137-07/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima.	
Primljeno:	10-10-2008
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril.
	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

48260 KRIŽEVCI
Ivana Z. Dijankovečkog 18

Vaš znak
 Naš znak
 Telefon
 Datum
 Nastavno na

R1-T53-333597/2008
 047 600 088
 01.10.2008.
Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Križevačkoj – sekundarni vodovod
Investitor: KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Ul. Drage Grdenića 7, Križevci.

- tk kapaciteti: uvjeti zaštite

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/08-01/94, ur.broj: 2137-07/2-08-2 od 19. rujna 2008. godine te uvida u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta u privitku Vam dostavljamo izvadak iz dokumentacije telekomunikacijskih kapaciteta.

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostaviti ćemo izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
 - Na području predmetnog zahvata nalaze se podzemni tk kapaciteti u vlasništvu HT-a.
 - S obzirom da će tk kapaciteti biti ugroženi predmetnim zahvatom, investitor je dužan osigurati i financirati elaborat zaštite, eventualnog izmještanja ili prelaganja podzemnih i nadzemnih tk kapaciteta te zatražiti potrebne suglasnosti.
- Način zaštite tk kapaciteta i dokaze o poštivanju propisa treba pružiti kroz situaciju, shemu i tehnički opis.
- Križanje i paralelno vođenje vodovoda s podzemnim i nadzemnim tk kapacitetima izvesti prema Pravilniku o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN br. 88/2001).
 - Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrše bliže od 2m od trase tk kapaciteta iskop obavezno izvesti ručno.
 - Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu HT d.d., T-Com, Sektor za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
 - Nadzor nad izvođenjem radova križanja i paralelnog vođenja vodovoda i tk kapaciteta vršiti će ovlašten radnik HT-a, što će dokumentirati upisom u građevinski dnevnik.

Adresa
 HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
 Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
 telefon +385 1 491-1000; faks +385 1 491-1011;

Internet: www.tht.hr

Poslovna banka
 Nadzorni odbor
 Uprava
 Registrar trgovачkih
 društava

2390001-1100019257 (HPB d.d Zagreb); MB 1414887
 M. Guenther – **predsjednik**
 I. Mudrić – **predsjednik**, J. P. Czapran, B. Poldiugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, R. Rathgeber
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
 temeljni kapital: 8,188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
 nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

• • T • • Com •

Datum 01.10.2008.


Za

Strana 2.

- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na HT d.d., T-Com, Sektor za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, područje Bjelovar.
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.
- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmjehštanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine“,br. 73/08.).
- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,

P.-c- Direktor Sektora za dokumentaciju
i telekomunikacijsku infrastrukturu



Prvítak:

- situacija tk kapaciteta 1x
- idejni projekt 1x

