

**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR  
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI  
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, IPOSTAVA U KRIŽEVcima

Prilijepak:	30. 07. 2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA  
ISPOSTAVA KRIŽEVCI  
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)  
48260 KRIŽEVCI

**NAŠ BROJ I ZNAK: VA**

Ur. broj: 400602-7024/2011  
Datum: 07.07.2011.  
BZ: 400602-110624-0011

**VAŠ BROJ I ZNAK:**

2137/1-06/203-11-03  
UP-I-350-05/11-02/65  
Datum: 04.07.2011.

**DATUM:**

26.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

**PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )**

Broj: 400602-110624-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

( vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Bukovje" )

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

BUKOVJE KRIŽEVAČKO, BUKOVJE KRIŽEVAČKO B.B., k.č. 1380, k.o. Križevci  
uz sljedeće uvjete:

**I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE**

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

**II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**

**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Bukovje
2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Bukovje (TP 2601)  
izvod: IV NN izlaz prema Bukovju II
3. Napon priključka: 0,40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni  
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm<sup>2</sup> do SKPMO-a
5. Priključna snaga: 22,08 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 7000 kWh/god
8. Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

- 9. Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
- 10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
- 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurača u SKPMO-u
- 12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Bukovje"	22,08	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x32 A

**OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori**

- 13. Mjenu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
- 14. Mjemi ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.  
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
- 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
- 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
- 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
- 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
- 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjeme opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

**IV. EKONOMSKI UVJETI**

- 1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
- 2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

**V. OSTALI UVJETI**

- 1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
- 2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine. Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
- 3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
- 4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
I SOCIJALNE SKRBI**

27-07-2011

**Uprva za sanitarnu inspekciju  
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju  
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku  
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju  
Ispostava Križevci**

**Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7507  
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.**

**Križevci, 25. 07. 2011.**

Viši sanitarni inspektor, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci, rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci, Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 65, Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-03., od 18.07. 2011. godine, zaprimitog, 21. 07. 2011. godine, na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010. ), a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ), utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE  
za gradnju crpne stanice BUKOVJE za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  
naselja „ JUG „ Križevci**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 1380 k.o. Križevci
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja, broj: 50-5-1 / 11. ( mapa 1 ) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold § Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica, Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija budućih građevina ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavi sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „JUG „ garda Križevci te moraju imati pokrovnu vodonepropusnu deku i rješeno na pokrovnoj deci odzračivanje ( sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)

Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka i cesta te željezničke pruge mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine, da su joj zidovi, pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari ( betona ) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI  
Podnosiocu zahtjeva X2.  
2. Pismohrana – o v d j e**

**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR**  
**Jozo Gujić dipl. san ing.**

ZA GDU. IKOK B.



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KRIŽEVCI

Upravni odjel za stambeno  
komunalne djelatnosti

KLASA: 350-01/11-01/11  
URBROJ: 2137/02-02/3-11-3  
Križevci, 18.07. 2011.

Republika Hrvatske  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 18-07-2011	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka	
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/65, URBROJ: 2137/1-06/203-11-03, od 04.07.2011. ovaj upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

**POSEBNE UVJETE GRADNJE**

građevine : Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", Podsustav "Križevci –jug", IZGRADNJA CRPNE STANICE BUKOVJE, Broj projekta i broj mape: 50-5-1/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta : 2631/5, EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo,ing. građ, Tvrtka: PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar : Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje lokacijske dozvole
- 2) Na crpnoj stanici, u zoni okolnog terena , **mora biti vidljiv je samo LŽ poklopac**, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa.
- 5) Početka radova treba javiti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve ostale cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).

PROČELNIK

Andelko Nervo, dipl. org. rada

14.11.

27 -07- 2011



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
**POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA**  
**ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA**  
**INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

NEKLASIFICIRANO  
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-122/2-11. III  
Koprivnica, 19. srpnja 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Bukovje“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara  
- daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/65,  
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03  
zaprimljeno 19.07.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u  
Idejni projekt T.D. 50-5-1/11 od ožujka 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“  
d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 1380 k.o. Križevci,  
utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od  
požara.

S poštovanjem,

- Dostavljeno:
1. Koprivničko-križevačka županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava u Križevcima
  2. Pismohrana – ovdje

