



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

**Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode**

Ispostava Križevci

KLASA: 350-05/18-16/09

URBROJ: 2137/1-05/202-18-03

Križevci, 17.10.2018.

➤ **PROSTOR EKO d.o.o., HR-43000 Bjelovar,
Borisa Papandopula 16**

Predmet: Obavijest o posebnim uvjetima
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je za postupak ishođenja lokacijske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - **uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci, 2. skupine**

na građevnoj čestici kčbr. 391/1, k.o. Cubinec, Cubinec, gospodarska zona "Cubinec",

potrebno ishoditi posebne uvjete tijela i/ili osoba određene posebnim propisima i to:

- Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5
- Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Česma-Glogovnica, HR-43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4c
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, HR-48000 Koprivnica, A. Nemčića 5
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18
- Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, HR-48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
- Komunalno Poduzeće d.o.o. Križevci, HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7
- Vodne usluge d.o.o. Križevci, HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9.

U pogledu potrebe provedbe **postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu** upućujemo Vas na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, odnosno upravno tijelo županije nadležno za poslove zaštite okoliša i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost posebnih propisa s projektnom dokumentacijom, odnosno usklađenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom i ostalim propisima.

NAPOMENA: Građevnu česticu formirati u skladu s Urbanističkim planom uređenja gospodarske zone „Cubinec“ (modul B9 i B10) .

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 40,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, mag.ing.arch.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje.



KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Jedinica lokalne samouprave:

GRAD KRIŽEVCI

Naziv prostornog plana:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

Naziv kartografskog prikaza:

NAČIN I UVJETI GRADNJE

Broj kartografskog prikaza:

4.

Mjerilo kartografskog prikaza:

1 : 2.000

Odluka predstavničkog tijela o izradi plana:

Službeni Vjesnik grada Križevaca, br.: 1/08

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

Službeni Vjesnik grada Križevaca, br.: 5/09

Javna rasprava (datum objave):

02.02.2009. (Podravski list)

Javni uvid održan:

od 09.02. do 11.03.2009.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:



Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Anđelko Nervo, dipl.org.rada

potpis

Mišljenja na nacrt konačnog prijedloga plana sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07 i 38/09) navedena su u obvezatnom prilogu br. 05.

Pravna osoba koja je izradila plan:

URBING, d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb,

Av.V.Holjevca 20, tel/fax: 01/230-11-40, 231-59-05, 233-45-14, e-mail: urbing@urbing.hr, www.urbing.hr

Odgovorni voditelj izrade nacrt prijedloga plana:

Hrvoje Kujundžić, dipl. ing. arh.

potpis

Odgovorna osoba u pravnoj osobi:

Darko Martinec, dipl. ing. arh.

potpis

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Stručni tim u izradi plana:

Hrvoje Kujundžić, dipl.ing.arh.

Darko Martinec, dipl.ing.arh.

John Ieko, dipl.ing.prom.

Krešimir Kufrin, dipl.soc.

Ana Lukačić Lojen, dipl.iur.

mr. Tonko Radica, prof.geograf.

Pečat predstavničkog tijela:



M.P.

Predsjednik predstavničkog tijela:

Roko Bašić, dr.vet.med.

potpis

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:


potpis

Pečat nadležnog tijela:



M.P.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE "CUBINEC"





REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 351-02/18-01/117
URBROJ: 2137/1-05/03-18-2
Koprivnica, 23. listopada 2018.

PROSTOR EKO d.o.o.
Borisa Papandopula 16
BJELOVAR

PREDMET: Očitovanje o posebnim uvjeti zaštite prirode –
UREĐA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
KRIŽEVCI na k.č.br. 391/1, k.o. Cubinec.
nositelja zahvata VODNE USLUGE d.o.o., Križevci - *daje se*


Uvidom u Idejno rješenje, TD 87/18, izrađeno od Prostor EKO d.o.o., Bjelovar, u rujnu 2018. godine za nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Križevci, utvrđeno je da se radi o zahvatu za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš. Važeće Rješenje navedenog postupka koje osim uređaja za pročišćavanje obuhvaća širi zahvat gradnje sustava odvodnje aglomeracije Križevci, potrebno je uvrstiti u Glavni projekt i spomenuti u poglavlju koje obrađuje mjere zaštite okoliša s ugrađenim propisanim mjerama i praćenjem stanja okoliša.

Uvidom u Web GIS preglednik Informacijskog sustava prostornog uređenja i Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode (<https://ispu.mgipu.hr/> i <http://www.bioportal.hr/gis/>), utvrđeno je da se lokacija zahvata ne nalazi unutar područja proglašene ekološke mreže Republike Hrvatske (*Uredba o ekološkoj mreži*, „Narodne novine” br. 124/13, 105/15) niti unutar zaštićenog područja u nekoj od kategorija zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18) te slijedom toga **ne postoje pretpostavke za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu**, odnosno izdavanja dopuštenja i utvrđivanje uvjeta zaštite prirode sukladno zakonskim propisima iz područja zaštite prirode.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.

Dostaviti:

1. Naslovu (i na e-adresu projektanta: valentina.carek@prostor-bj.hr)
2. Pismohrana



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU I DONJU SAVU

35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22

Telefon: 035 / 386 307

Telefax: 035 / 225 521

KLASA: 325-01/18-18/0002083

URBROJ: 374-3107-1-18-3

Datum: 08.11.2018

Prostor Eko d.o.o.
Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar

PREDMET: *uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci
na lokaciji u Križevcima, k.č.br. 391/1 k.o. Cubinec
- vodopravni uvjeti, dostavljaju se*

U prilogu Vam dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: 325-01/18 -18/0002083, URBROJ: 374-3107-1-18-2 od 08.11.2018. godine, izdanih na Vaš zahtjev, kojima mora udovoljiti glavni projekt za predmetni zahvat u prostoru.

Direktor
lv
Davorin Piha, dipl. ing. građ.




DOSTAVITI:

- Prostor Eko d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar**
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
- Služba zaštite voda, ovdje
- Pismohrana, ovdje



072866740



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU I DONJU SAVU

35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22

Telefon: 035 / 386 307

Telefax: 035 / 225 521

KLASA: 325-01/18-18/0002083

URBROJ: 374-3107-1-18-2

Datum: 08.11.2018

**Prostor Eko d.o.o.
Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar**

Predmet: Vodopravni uvjeti za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci na lokaciji u Križevcima, k.č.br. 391/1 k.o. Cubinec

Projektirni biro Prostor Eko d.o.o. Bjelovar je za investitora **VODNE USLUGE D.O.O., DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 KRIŽEVCI, OIB 48337206587**, podnio zahtjev zaprimljen 17.10.2018. za izdavanje vodopravnih uvjeta za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci 21000ES na lokaciji u Križevcima, k.č.br. 391/1 k.o. Cubinec.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejno rješenje TD 87/18, izradio PROSTOR EKO d.o.o., Bjelovar, od rujna 2018. god.
- Rješenje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš Klasa UP/I-351-03/18-09/03, URBROJ: 517-03-1-2-18-9 od 23. listopada 2018.

Podnositelj zahtjeva je priložio dokaz o plaćenju pristojbi u iznosu od 210,00 kn prema Tar. br. 43. toč. 1., iz Priloga I. Tarife upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17, 37/17 i 129/17).

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da planirani zahvat utječe na ciljeve iz članka 4. stavak 2. i članka 40. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 i 46/18.), te temeljem članka 143. Zakona o vodama, Hrvatske vode, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SREDNJU I DONJU SAVU 35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, izdaju:

V O D O P R A V N E U V J E T E
za izradu tehničke dokumentacije za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
aglomeracije Križevci na lokaciji u Križevcima, k.č.br. 391/1 k.o. Cubinec.

I. Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po ovlaštenom uredu ili trgovačkom društvu registriranom i ovlaštenom za projektiranje.
Pored konstruktivnih i ostalih priloga potrebnih za tu vrstu objekata, projektna dokumentacija treba sadržavati slijedeće:
 - 1.1. Makrosituaciju sa oznakom lokacije predmetne građevine i vodnogospodarskih objekata na koje bi predmetni pogon mogao imati utjecaja.
 - 1.2. Pregledni nacrt lokacije sa ucrtanim svim objektima koji postoje i koji će se u daljnjim fazama izgrađivati. Nacrt treba sadržavati rješenje mreže odvodnje otpadnih voda sa svim uređajima za obradu otpadnih voda, sa spojem na recipijent.
 - 1.3. Elaborat organizacije rada u poslovnom dijelu, sa posebnom obradom:
 - a) opis tehnološkog procesa
 - b) potrebe i opskrbe vodom,



072866734

- c) količine, sastav i odvodnja otpadnih voda,
 - d) obrade otpadnih voda,
 - e) način odlaganja otpadnih tvari,
 - f) način skladištenja i osiguravanja opasnih tvari,
 - g) utvrditi broj zaposlenih, odnosno prisutnih osoba.
2. Komunalne otpadne vode Aglomeracije Križevci prikupljati, odvoditi i pročišćavati na uređaju s trećim stupnjem pročišćavanja kapaciteta 21000ES:
- 2.1. pročišćene komunalne otpadne vode sa uređaja za pročišćavanje upuštati u prirodni vodotok, potok Glogovnica
 - 2.2. granične vrijednosti emisija komunalnih voda pročišćenih na uređaju za pročišćavanje moraju zadovoljiti vrijednosti dane u Prilogu 1. tablica 2. i 2a. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" RH br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)
 - 2.3. Na uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispitivanje se obavlja na uzorcima razmjernim protoku ili vremenu, prikupljenim tijekom 24-satnog razdoblja na stalnom obilježenom mjestu na izlazu iz uređaja. Uzorkovanje se obavlja svakih sat vremena. Radi utvrđivanja postignutog smanjenja opterećenja na isti način se obavlja uzorkovanje i na ulazu u uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
3. Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura njihov zadovoljavajući rad u svim normalnim lokalnim klimatskim uvjetima.
4. Projektiranje, izgradnja i održavanje građevina kišnih rasterećenja treba se temeljiti na odnosu razrjeđenja voda ili kapacitetu u odnosu na protok tijekom suhog razdoblja ili se može utvrditi određeni prihvatljivi broj prelijevanja tijekom godine, pritom uzimajući u obzir prihvatne mogućnosti prijemnika.
5. Do izgradnje i stavljanja u funkciju uređaja sa trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda i obradu mulja, privremeno se, a najdulje do roka iz članka 17. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" RH br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16), dopušta ispuštanje komunalnih otpadnih voda, uz ispitivanje sastava otpadnih voda na pokazatelje iz tablica 2. i 2.a Priloga 1. ovoga Pravilnika, te praćenje određenih pokazatelja iz Tablice 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika s kontinuiranim praćenjem količine ispuštene otpadne vode iz sustava javne odvodnje.
6. Odvodnju otpadnih voda sa lokacije uređaja sa trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda riješiti razdjelnim internim sustavom odvodnje otpadnih voda.
- 6.1. sanitarne otpadne vode odvoditi sustavom interne odvodnje otpadnih sanitarnih voda
 - 6.2. oborinske vode sa manipulativnih i parkirališnih površina, preko slivnika sa taložnicama i separatora ulja upuštati u interni sustav odvodnje ili okolni teren ovisno o konfiguraciji terena
 - 6.3. oborinske vode sa čistih površina mogu upuštati u okolni teren,
7. Biološki mulj iz tehnologije pročišćavanja otpadnih voda deponirati u prihvatnim vodonepropusnim bazenima i zbrinjavati sukladno zakonskim okvirima EU i RH.
8. Detalj ispusne građevine u vodotok, koji mora biti posebno i detaljno razrađen, u skladu sa sljedećim smjernicama:
- 8.1. Projektant je dužan ispust pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodotok Glogovnica uskladiti s postojećim vodoprivrednim rješenjem, a u suradnji s Vodnogospodarskom ispostavom za mali sliv "Česma – Glogovnica" u Bjelovaru i to nakon geodetski snimljenog stvarnog stanja poprečnog profila vodotoka s okolnim terenom na mjestu upusta.
 - 8.2. projektnim rješenjem predvidjeti zaštitu od visokih voda same lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ispusne građevine,



- 8.3. ugraditi poluautomatski poklopac za sprječavanje ulaza velikih voda u sustav pročišćavanja otpadnih voda
 - 8.4. razraditi tehnologiju izvođenja tako da ne dođe do smetnje protoke, erozije dna i obale, onečišćenja površinskih i podzemnih voda te okoliša.
 - 8.5. U dnu i na pokosu kanala mora se projektirati i izvesti betonsko ili kameno osiguranje izljevne građevine 1 m od osi cijevi uzvodno i nizvodno.
 - 8.6. Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, zabranjeno je u uređenom inundacijskom pojasu i do udaljenosti od 6 m od vanjske nožice nasipa podizati zgrade, ograde i druge građevine u skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).
9. Prekope vodotoka i radove uz vodotok izvesti na način da ne dođe do štetnih posljedica u vodnom gospodarstvu:
 - 9.1. Pregrađivanje korita, iskop za polaganje upusta i obloge, ugradnja, te zatrpavanje obaviti u kratkom vremenu kako bi zaustavljeno tečenje vodotoka trajalo što kraće, odnosno sve radove obaviti u istom danu. Ne dozvoljava se bez propuštanja biološkog minimuma pregradu korita držati duže od 8 sati.
 - 9.2. Vodotok se mora po završetku prijekopa dovesti u prvobitno stanje, u profil vodotoka prije izvođenja radova.
 10. Investitor je dužan sustav odvodnje i pročišćavanja izvesti od vodonepropusnog materijala i predvidjeti ispitivanje na vodonepropusnost.
 11. Kod izvođenja radova na javnom vodnom dobru, investor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda koje će obavijestiti 10 (deset) dana prije početka izvođenja predmetnih radova. Nadzor radova obavljati će predstavnik Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Česma – Glogovnica" u Bjelovaru po pozivu izvoditelja radova, koji će svojim upisom u građevinski dnevnik potvrditi pravilno izvođenje.
 12. Investitor je dužan riješiti imovinsko –pravne odnose za pravo služnosti odnosno građenja na javnom vodnom dobru, a u skladu s Odlukom Vlade RH (NN RH broj : 89 / 2010. od 19. 07. 2010.) ili sukladno Zakonu o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih objekata (NN RH broj : 80/2011. od 13. 07. 2011.) sklopiti Ugovor kojim će se urediti odnosi. Dokaz da ima pravo graditi na katastarskim česticama u pravnom režimu javnog vodnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim upravljaju Hrvatske vode investor je dužan pribaviti kod potvrde glavnog projekta.
 13. Investitor je dužan na tehničkom pregledu objekta predstavniku Hrvatskih voda dostaviti:
 - 13.1. snimak izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda
 - 13.2. izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti izrađen po pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ("Narodne novine" br. 01/11) i Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ("Narodne novine" br. 03/11)
 - 13.3. jedan primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehnički opis, situaciju, poprečne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te snimak izvedenog stanja u digitalnom obliku (optički medij ; CD ili DVD).



II. Posebne odredbe

1. Vodopravni uvjeti važe dok važi odgovarajući akt za građenje sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji.
2. Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se mijenja odgovarajući akt prema propisima o prostornom uređenju i gradnji, a na zahtjev podnositelja zahtjeva odnosno investitora.
3. Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno članku 143. Zakona o vodama.
4. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17).
5. Projektant je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije s ovim vodopravnim uvjetima.

Službena osoba:



Sanja Vresk struč.spec.ing.aedif.

Dostaviti:

1. **Prostor Eko d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar...2X**
2. *Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb*
3. *Služba zaštite voda, ovdje*
4. *Pismohrana, ovdje*



072866734



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor županijske sanitarne inspekcije
Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Varaždin

KLASA: 540-02/18-03/6084
URBROJ: 534-07-4-2-9/3-18-2
Varaždin, 06.11.2018

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishoda Lokacijske dozvole po zahtjevu tvrtke "Prostor EKO"d.o.o., Borisa Papandopula 16, Bjelovar od 12.10.2018. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 06.11.2018. godine, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci na lokaciji k.č.br. 391/1, k.o. Cubinec, Grad Križevci

INVESTITOR: "Vodne usluge"d.o.o., Križevci

1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu T.D.: 87/18 od 24.09.2018. godine izrađenom od "Prostor EKO"d.o.o., Bjelovar po projektantu Marijanu Careku, mag.ing.aedif.
2. U predmetnoj građevini pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:
 - osiguranjem dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju,
 - osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta prihvata, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda,
 - osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije,
3. U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
 - Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)
 - Zakona o predmetima opće uporabe ("Narodne novine" 39/13),
4. Novoizgrađeni objekt za prihvata, pročišćavanje i odvodnju mora biti dovoljnog kapaciteta i vodonepropusnih površina.
5. Potrebno je osigurati vodonepropusnost ugrađenih cjevovoda.
6. Osigurati higijensko zbrinjavanje sakupljenog krutog anorganskog i organskog otpada.



7. Pri projektiranju i izboru materijala i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju (sistemi za provođenje vode za piće, cijevi, spremnici, armature), bez obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne novine" 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.)

- na tehničkom pregledu predočiti važeća analitička izvješća o zdravstvenoj ispravnosti ugrađenih materijala koji dolaze u dodir sa pitkom vodom

- na tehničkom pregledu predočiti uredan nalaz zdravstvene ispravnosti pitke vode po ovlaštenom laboratoriju

8. Projektirati i izvesti učinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u građevini putem otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije. Djelomične klimatizacije zgrada („Narodne novine“ broj 03/07), te drugim važećim propisima.

9. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz građevine u okoliš, ali isto tako i iz okoliša u predmetnu građevinu, kao i mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke u susjedne boravišne i radne prostore, primjenjujući odredbe:

- Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13 i 153/13)

- Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu („Narodne novine“ br. 53/91 i 55/96).

- U tehničkoj dokumentaciji priložiti proračun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene važeće norme za minimalne vrijednosti indeksa zvučne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

10. Za zaposlenike osigurati sanitarno-garderobne prostorije te prostoriju za odmor.

11. Sanitarne čvorove fizički odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na način da ne dolazi do križanja putova.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 8/17), uplaćena je na temelju članka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).

U privitku: Idejni projekt (CD)



DOSTAVITI

1. "Prostor EKO"d.o.o., Borisa Papandopula 16, Bjelovar,
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-47/2-18. III
Koprivnica, 23. listopada 2018.

Policijska uprava koprivničko-križevačka postupajući po zahtjevu tvrtke „Prostor Eko“ d.o.o. iz Bjelovara, Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar, temeljem članka 24. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10), a u svezi s odredbama članka 81. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17) izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz područja zaštite od požara za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci, investitora „Vodne usluge“ d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 3, 48260 Križevci, na k.č.br. 391/1 k.o. Cubinec.

- I. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
- II. Za predmetni zahvat u prostoru je potrebno izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta.
- III. U svrhu izdavanja građevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske uprave koprivničko-križevačke da su u glavnom projektu predviđene sve propisane mjere zaštite od požara.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka „Prostor Eko“ d.o.o. iz Bjelovara, Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar, podnijela je zahtjev za uvid u Idejni projekt u svezi izdavanja posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci, investitora „Vodne usluge“ d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 3, 48260 Križevci, na k.č.br. 391/1 k.o. Križevci.

Uvidom u Arhitektonsko idejno rješenje TD 87/18 od rujna 2018. godine izrađeno po tvrtki „Prostor Eko“ d.o.o. iz Bjelovara utvrđeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zaštite od požara određene hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je sukladno tome potrebno i primijeniti,
- da predmetna građevina prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara („Narodne novine“ broj 56/12 i 61/12) spada u skupinu 2 –zahtjevne građevine te sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara za istu je potrebno izraditi elaborat zaštite od požara,
- potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno članku 82. stavak 2, Zakona o gradnji (NN broj 153/13 i 20/17).

Za izdavanje ove potvrde naplaćena je upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 17. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017, 37/2017 i 129/17) .



Dostavljeno:

1. Prostor Eko d.o.o. Bjelovar
Ulica Borisa Papandopula 16
43000 Bjelovar
2. Pismohrana – ovdje

26 -10- 2018



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE
ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3

IBAN: HR542340009-1110078994
Matični (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746
www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

KLASA:340-09/18-03/215
URBROJ: 2141-06-376-06-1431/2018
Križevci, 17.10.2018.

Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 55. stavak 1, povodom zahtjeva „Prostor eko“ d.o.o., Borisa Papandopula 16, Bjelovar, a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:


POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Anglomeracija Križevci“, na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste ŽC 2211, za investitora „Vodne usluge“ d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Dozvoljava se proširenje postojećeg prilaza na javnu cestu ŽC 2211 koji mora biti maksimalne širine 8,00 m sa radijusima priključenja $r \geq 3,00$ m. Prilaz u cijeloj dužini izraditi od suvremenog kolničkog zastora kako bi se onemogućilo nanošenje zemlje, blata i sl. na kolnik javne ceste te ga redovito održavati.
 - 2.2. Izgradnjom prilaza ne smije se narušiti postojeći sistem odvodnje oborinskih voda sa ceste i cestovnog zemljišta te se sa istih ne smije slijevati oborinska voda na javnu cestu.
 - 2.3. Za potrebe poslovne zgrade izgraditi dovoljan broj parkirališnih mjesta, **unutar parcele**, na koje će se prilaziti preko prilaza iz toč. 2.1. ovih Uvjeta.
 - 2.4. Na mjestu spoja prilaza sa javnom cestom (iz točke 2.1.) iscrtati bijelom punom crtom zaustavljanja H 11, te postaviti prometni znak B 02 “Obavezno zaustavljanje” dimenzija Ø 600 mm sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).
 - 2.5. Ne dozvoljava se sadnja nikakvog raslinja ili postava predmeta (reklamni panoi i sl.) u blizini prilaza na javnu cestu kojim bi se onemogućavala preglednost i ugrožavala sigurnost svih sudionika u prometu.
3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
4. **Nakon izrade glavnog projekta, investitor – projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja.**

5. **Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o cestama čl. 55. i 57. (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), uz dostavu Elaborata privremene regulacije prometa.**
6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.

Stručni suradnik za upravno – tehničke poslove
i sigurnost prometa:

Marcel Kovačić, dipl.ing.prom.



Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje

HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/14-08/135

Ur.broj: 345-557-387-18-6

Varaždin, 18.10.2018.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Poslovna jedinica Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV, 25, na temelju čl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Vodne usluge d.o.o. Križevci, za izdavanje posebnih uvjeta građenja za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“ utvrđuju :

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektirati na k.č.br. 391/1 k.o. Cubinec izvan cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa državnih cesta (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama NN 84/11), prema Idejnom projektu: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“ 21000 ES za izdavanje lokacijske dozvole, Broj T.D.: 27/09, rujan 2013., izrađenom od Prostor d.o.o., Bjelovar.
3. Prije početka izvođenja radova postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te kod Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru usklađenosti projektne dokumentacije s posebnim uvjetima građenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti jedan izdvojen projekt dionica uz državne ceste za arhivu Hrvatskih cesta d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku.
4. Ovi Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor ili subjekt koji će upravljati objektom dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti postojećih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Rukovoditelj poslovne jedinice:

Marković Stjepan, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva.

31.10.18 Jauke



UPRAVA:
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919RJ ČISTOĆA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271RJ ZELENILLO I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272Broj : 873/2018
Križevci, 30. listopada 2018.

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, povodom zahtjeva Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, za izdavanje posebnih uvjeta građenja, za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci na lokaciji kat.čest. 391/1, k.o. Cubinec za investitora Vodne usluge d.o.o. Križevci, daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci na lokaciji kat.čest. 391/1, k.o. Cubinec.

Za potrebe zbrinjavanja reciklabilnog, biootpada i miješanog komunalnog otpada koji nastaje kao ostatni otpad radnika na uređaju, potrebno je osigurati prostor za postavljanje 4 tipska spremnika veličine 120 lit. Posude za sakupljanje otpada na korištenje besplatno ustupa Komunalno poduzeće.

Predviđeni prostor mora biti dostupan kamionu za sakupljanje otpada, te osim toga ne postoji poseban drugi uvjet za smještaj na parceli.

Za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada i mulja Komunalno poduzeće ne posjeduje dozvole stoga navedeni otpad nije predmet ovih posebnih uvjeta.

Rukovoditelj RJ Čistoća

Darijo Škledar, ing.str.
komunalno poduzeće d.o.o.
KRIŽEVCI
Ulica Drage Grdenića 7
OIB: 87214344239 18



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

**Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša**

KLASA: 361-01/18-01/32

URBROJ: 2137/02-02/04-18-2

Križevci, 16.10.2018.

**PROSTOR EKO d.o.o.
BJELOVAR
Borisa Papandopula 16**

Na temelju vašeg zahtjeva od 12.listopada 2018., a u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) Upravni odjel komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

(za nerazvrstane ceste)

1. Može se izvesti zahvat u prostoru prema idejnom rješenju Građevina: UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRIŽEVCI, TD: 87/18, Glavni projektant: Marijan Carek, dipl. ing. građ., od 24. rujna 2018., Projektantska tvrtka: PROSTOR EKO d.o.o..Bjelovar, Investitor: Vodne usluge d.o.o. Križevci
2. Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog pojasa
3. Izraditi elaborat regulacije prometa
4. Sve eventualno oštećene zelene i ostale površine, kolnik, putne jarke, bankine, kod gradnje, dovesti u prvobitno stanje
5. Početak radova prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Križevaca.
6. Ishoditi Potvrdu glavnog projekta (Suglasnost)
7. Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu, osobama i stvarima idu na teret investitora-izvođača
8. Ovim posebnim uvjetima stavljaju se van snage izdani posebni uvjeti ovog odjela
KLASA: 350-01/12-01/11, URBROJ: 2137/02-02/3-14-15, od 26.05.2014.

PROČELNIK
Krešimir Brunović, dipl. ing. građ.



KLASA: 361-03/18-01/7678
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 17. listopada 2018.

PROSTOR EKO d.o.o.
Borisa Papandopula 16
43000 Bjelovar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: VODNE USLUGE d.o.o. križevci
Gradjevina: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Lokacija: k.č. 391/1, k.o. Cubinec
Veza: Vaš zahtjev od 17. listopada 2018.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, sukladno vašem traženju, izdaje posebne uvjete gradnje predmetne građevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI), sukladno odredbama članka 24.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK).
2. Projektant je obavezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju elektroničke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrđeno da u planiranoj zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zaštitu (ili premještanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. ZEK-a i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, [poveznica](#)). Postojeća EKI treba biti ucertana u situacijski prikaz.
3. Prilikom traženja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priložiti ishodne izjave operatora.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 Z A G R E B

RAVNATELJ


mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	052/621-477	Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-zahitjevi.t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@A1.hr



Hrvatski Telekom d.d.
Sektor pristupnih mreža
Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

Prostor EKO
niskogradnja
Borisa Papandopula 16
43000 Bjelovar

oznaka **T43-47731005-18**

Kontakt osoba **Marijana Tuđman**

Telefon **+385 1 4918 658**

Datum **30.10.2018.**

Nastavno na **Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci NA K.Č. 391/1 K.O. Cubinec**
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o. Križevci, DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekom d.d. dostavili smo Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničko-tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.
3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja, dodatno zatražiti od HT.
4. Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Datum 30.10.2018.

Za T43-47731005-18

Strana 2

5. Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.
6. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba **Dalibor Carek**, tel: 043 226019, mob: 098 222477, e-mail: dalibor.carek @t.ht.hr).
7. Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
8. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.
9. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
10. Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točki 6, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 30.10.2020. godine.

S poštovanjem,

**Direktor Odjela upravljanja elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturom**

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: prostor@prostor-bj.hr

PROSTOR d.o.o.
Borisa Papandopula 16
43000 Bjelovar

Broj: OT-48-241/18

Datum obrade: 24.10.2018.

Predmet: Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Poštovani,

dana 24.10.2018. zaprimili smo Vaš zahtjev za očitovanjem o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata sa sljedećim opisom:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci, kapaciteta 21 000 ES prema projektu tvrtke Prostor EKO d.o.o., T.D. 87/18 investitora VODNE USLUGE d.o.o.Križevci.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Klasa: 361-03/18-1/7678, Ur.br. 376-10-18-2 od 17.listopada 2018.

Na Vaš zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim česticama

k.č. 391/1, k.o. Cubinec, p.u. Križevci.

nema izgrađenu vlastitu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

S poštovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

**Prostor EKO d.o.o.
Borisa Papandopula 16
43 000 Bjelovar**

Datum: 07.11.2018.

**PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH KABELA**
- odgovor – dostavlja se;

Poštovani,

primili smo Vaš dopis vezan za položaj naše infrastrukture u zoni zahvata izgradnje građevine: uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na k.č.br. 391/1 , k.o. Cubinec

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

004



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb