


NAPOMENA:

PRIJE IZVOĐENJA PROVESTI PROVJERU DUBINE RUČNIM ISKOPOM!


(5 m lijevo i desno od osi postojećeg plinovoda
dozvoljen je samo ručni iskop!!!)

1. KRIŽANJE PLINOVODA I VODOVODA



$d_{min} > 50$ cm za vodovodni cjevovod

2. PARALELNO VOĐENJE PLINOVODA I VODOVODA



$R_{min} > 100$ cm za vodovodni cjevovod

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/4
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	01/2013.
NACRT:	DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA S PLINOVODOM			PRILOG	17.1
				LIST	