Napomena:

Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti ručnim iskopom!
Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!

D10.2



Oznaka točke terena		301	325	326	327
Razmak točke terena			5	7	12
Profil duljina cijevi (materijal, radni tlak)	mm		PEHD, PE 100, SDR 17 DN 110 mm, PN 10 bara		
Pad cjevovoda	‰		I = 38.77 ‰		
Kota terena	m + NN	182.33	182.12	181.91	181.46
Dubina cjevovoda	m	1.71	1.69	1.73	1.75
Kota nivelete	m + NN	180.62	180.43	180.18	179.71
Stacionaža	m	0.00	4.78	11.39	23.48

Napomena:

Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti ručnim iskopom!
Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!

DIONICA D10.1



Oznaka točke terena		296	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
Razmak točke terena			5	4	8	22	29	23	22	21	14	36
Profil duljina cijevi (materijal, radni tlak)	mm	PEHD, PE 100, SDR 17, DN 110 mm, PN 10 bara, L = 183.63 m										
Pad cjevovoda	‰	I = - 8.7 ‰		I = - 30.49 ‰		I = - 2.00 ‰						
Kota terena	m + NN	185.00	185.26	185.28	185.15	186.06	185.87	185.77	186.04	186.07	186.44	186.41
Dubina cjevovoda	m	1.75	1.97	1.95	1.75	2.00	1.75	1.61	1.83	1.82	2.16	2.06
Kota nivelete	m + NN	183.25	183.29	183.33	183.40	184.06	184.12	184.16	184.21	184.25	184.28	184.35
Stacionaža	m	0.00	5.16	9.54	17.25	38.90	67.59	90.94	113.08	133.88	147.97	183.63

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU "GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI"

ZONA "GREBERANEC"

cjelina 9, vodoopskrbna mreža na području zone "Greberanec"

GLAVNI PROJEKT

3.Promjena	
2.Promjena	
1.Promjena	

NARUČITELJ: Komunalno poduzeće d.o.o., Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci

Komisionar: Hrvatske vode, Ul. grada Vukovara 220, 10 000 - Zagreb

Glavni projektant: D. Vacek, dipl.ing.građ.

NAZIV GRAĐEVINE: ZONA "GREBERANEC" vodoopskrbna mreža na području zone "Greberanec"

Projektant: D. Štrbenac, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL DIONICE - D10.1 i 10.2

Projektant suradnik: M. Novotny, dipl.ing.građ.; M. Dugošija

Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje
HR-10257 BREZOVICA (ZAGREB), Desprimska 8
tel: 01/6515-511, fax:01/6515-510, e-mail: dgh91@dgh91.hr

Broj projekta:	2630/9
Faza:	GLAVNI PROJEKT
Datum:	studeni 2012.
Mjerilo:	1:1000
Broj priloga:	12.11.