


NAPOMENA:

PRIJE POČETKA RADOVA TREBA ISKOLČITI, ZAŠTITITI
TE EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU TK. KABELA

(3 m lijevo i desno od osi postojećeg TF/SV kabela
dozvoljen je samo ručni iskop!!!)

1. KRIŽANJE TF/SV KABELA I VODOVODA




BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

$d \geq 100$ cm za vodovodnu cijev

UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:

$d < 100$ cm za vodovodnu cijev

2. PARALELNO VOĐENJE TF/SV KABELA I VODOVODA



$R_{min} \geq 200$ cm za vodovodni cjevovod

ako je $R < 200$ cm ISKOP IZVESTI RUČNO UZ POVEĆAN OPREZ
I STALAN NADZOR OSOBLJA HT-a.

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	D. Štrbenac, dipl.ing.	BROJ PROJEKTA:	2630/4
		Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.	DATUM:	01/2013.
NACRT:	DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA S TF/SV KABELOM			PRILOG	17.2
				LIST	