



KRIŽANJE - HT



PARALELNO - HT



- MIN UDALJENOST RUBA ROVA OD TK STUPA >1,0 m

POSTUPAK IZVOĐENJA RADOVA:

- PRIJE IZVOĐENJA RADOVA obavjest Distributeru za detekciju podzemnih instalacija
- ručni iskop istražnih sondi na svakih 10 m paralelnog vođenja i na mjestu križanja
- cjelokupni iskop i zatrpuvanje vršiti ručno u svemu prema Posebnim uvjetima bez uporabe oštih alata na svim mjestima bližim od 2,0 m
- obavezna prisutnost ovlaštenih predstavnika distributera sa upisom u građevni dnevnik.
- Izvoditelj se kod izvođenja rada dužan pridržavati Pravilnika o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK infrastrukture NN 88 / 2001..

Marko Kašik
d. inž. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

GASIK d.o.o.

G 3394

NORMALNI
POPREČNI PROSJEK - HEP
M1_50